

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (5)

Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově

Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:

zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
IČ: 002 96 139
zastoupený: Ing. Tomášem Hradilem, starostou

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČ: 619 72 690
kontaktní osoba: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) rozhodl vyhlásit podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací **Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek (ev. číslo Z2021-006135) a dále uveřejněním zadávacích podmínek na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele.

Žádost č. 5 k obsahu zadávacích podmínek:

Dotaz :

V zadávací dokumentaci je v článku 14, odst. 2, uvedeno, že Harmonogram provádění Díla musí být vypracován v souladu s požadavky vymezenými ve smlouvě o dílo (čl. IV, odst. 4.1. smlouvy o dílo). Ve smlouvě o dílo, která je součástí zadávací dokumentace, však žádný takový odstavec v čl. IV není, když odst. 4 se týká zcela jiné záležitosti. Žádám zadavatele, aby vysvětlil tento rozpor a upřesnil, jaké požadavky měl na mysli.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel se omlouvá za písařskou chybu a text uvedený v závorce, resp. celou závorku vypouští. Platí, že dodavatelé musí harmonogram provádění díla zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (čl. III) – závazný vzor smlouvy. Harmonogram bude součástí elektronické nabídky účastníka zadávacího řízení jako příloha č. 5 smlouvy o dílo.

Žádost č. 6 k obsahu zadávacích podmínek:

Dotaz :

žádáme zadavatele o prověření nutnosti dodržení 5mm gumokorkové podložky pod baletním povrchem, která je obsažena v položce „č.597 D+M baletního povrchu vč. gumokorkové podložky tl. 5 mm“. Dle vyjádření jednoho z hlavních dodavatelů těchto povrchů, se již 5mm podložka nedodává, a to z důvodů až příliš měkké celkové skladby. Stává se, že dochází k velkému proslápnutí povrchu. Dotaz zní tedy, zda je možno uvažovat s tloušťkou 3mm gumokorkové podložky.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Vzhledem k tomu, že výroba baletního povrchu s gumokorkovou podložkou tloušťky 5 mm byla v prosinci 2020 ukončena (ověřeno), zadavatel souhlasí, aby dodavatelé ocenili ve výkaze výměr podložku v tloušťce 3 mm.

.....
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele