

**VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)**

uveřejněno prostřednictvím profilu zadavatele dne 17. 3. 2021

<http://zakazky.krnov.cz>k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle § 56 a násl.  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění**Splašková kanalizace Ježník – III. a IV. úsek****Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:**

zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00

IČO: 619 72 690

kontaktní osoba: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na stavební práce **Splašková kanalizace Ježník – III. a IV. úsek**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, které bylo následně uveřejněno dne 8. 3. 2021 pod evidenčním číslem Z2021-008083. Zadávací dokumentaci uveřejnil zadavatel ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

**Dotaz 1.1:**

Žádáme o upřesnění typu domovní šachty, jelikož v PD je uvedena jak šachta DN 400 tak DN 425 a rozpočet uvádí revizní šachtu z PP DN 400.

**Odpověď zadavatele na dotaz:****Domovní šachty mají být v průměru DN400.****Dotaz 1.2:**

Žádáme o upřesnění typu kanalizačního potrubí pro kanalizační přípojky, jelikož v PD je uvedeno potrubí žebrované z PP a v rozpočtu se uvádí potrubí z PVC-U KG.

**Odpověď zadavatele na dotaz:****Platí technická část PD, tj. potrubí přípojek má být z žebrovaného PP. Specifikace ve výkazu výměr je uvedena chybně.****Dotaz 1.3:**

Žádáme o úpravu počtu plastových revizních šachet dle PD, jelikož rozpočet počítá i s kanalizačními přípojkami napojených do šachet řadu.

**Odpověď zadavatele na dotaz:****Viz Příloha č. 1 „D.2.1.b.9\_výpis\_přípojek“ upravená tabulka kanalizačních přípojek – šachty mají být vybudované na přípojkách napojených potrubí kanalizace. V případě, že je přípojka napojena do vstupní šachty DN 1000 nebude domovní šachta realizována.**.....  
Jana Kobělušová  
zastupující osoba zadavatele