

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (2)

uveřejněno prostřednictvím profilu zadavatele dne 24. 3. 2021

<http://zakazky.krnov.cz>k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle § 56 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění**Splašková kanalizace Ježník – III. a IV. úsek****Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:**

zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00

IČO: 619 72 690

kontaktní osoba: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na stavební práce **Splašková kanalizace Ježník – III. a IV. úsek**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, které bylo následně uveřejněno dne 8. 3. 2021 pod evidenčním číslem Z2021-008083. Zadávací dokumentaci uveřejnil zadavatel ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele.

Žádost č. 1 k obsahu zadávacích podmínek:

Dotaz 1.1:

Žádáme o upřesnění obrusných vrstev komunikací, jelikož je nesoulad mezi výkazem výměr a technickou zprávou. Dále ve výkazu výměr postrádáme infiltrační a spojovací postřik mezi vrstvami

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel počítá s infiltračními a spojovacími postřik mezi vrstvami. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bylo zadavatelem zohledněno, a to v oddíle 57, položky č. 80, 81: spojovací postřik 0,5 kg/m², ČSN 73 6129 a infiltrační postřik 1,0- kg/m², ČSN 73 6129.

Dále byla u položky č. 56 upravena obrusná vrstva krajské komunikace na ACO 11+, když v původním soupisu s výkazem výměr bylo uvedeno ACO 16.

Upravený výkaz výměr poskytuje zadavatel jako přílohu toto vysvětlení a současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání elektronických nabídek takto:

Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do 06. 04. 2021 do 09:00 hodin se **ruší** a nahrazuje se novou lhůtou, a to do **8. 4. 2021 do 09:00 hodin**. Změna lhůty pro podání nabídek bude rovněž zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, a to neprodleně a dle provozních podmínek provozovatele tohoto portálu.

.....
Jana Kobělušová

zastupující osoba zadavatele