

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (3)

uveřejněno prostřednictvím profilu zadavatele dne 3. 5. 2021

<https://zakazky.krnov.cz>

Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:

zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
IČ: 002 96 139
zastoupený: Ing. Tomášem Hradilem, starostou

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČ: 619 72 690
kontaktní osoba: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele.

Dotaz č.1:

Z dnes poskytnutého dokumentu (příloha č. 2) je zřejmé zadání, avšak projektová dokumentace pro detailní rozpočet a následné využití pro tvorbu mapových podkladů chybí. Stejně tak chybí specifikace prostředí - protokol o určení vnějších vlivů (vodárenské objekty, benzinová stanice, venkovní prostředí). Předpokládám, že SIM karty pro SMS stavy a SIM karty pro datové mosty jsou dodávkou KVaK, s.r.o.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ano, SIM karty pro SMS stavy a SIM karty pro datové mosty jsou dodávkou KVaK, s.r.o.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v kritériích technické kvalifikace požaduje doložení odbornosti realizátorů, konkrétně vedoucího projektového týmu, který má disponovat osvědčením dle Vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice s certifikací dle § 8 na elektrických zařízeních do 1000 V a v objektech třídy A. Vzhledem k tomu, že všechny technologie, které zadavatel požaduje v rámci tohoto výběrového řízení, pracují s provozním napětím max. 230V a s ohledem na to, že pozice vedoucího týmu je především pozice řídicí implementaci díla z pohledu projektového řízení, se jedná o velmi striktní požadavek nad rámec nezbytné bezpečnosti a způsobilosti pro dané prostředí. Připustí zadavatel možnost úpravu tohoto kvalifikačního kritéria a to tak, že vedoucí projektového týmu bude disponovat certifikací alespoň dle §6 Vyhlášky 50/1978 Sb.?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ne, zadavatel trvá na svých požadavcích v rámci kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona vymezených v čl. 5, odst. 2 zadávací dokumentace pro osoby na pozici vedoucího projektového týmu a techniků, a to v celém rozsahu.

.....
Jana Kobělušová

zastupující osoba zadavatele