

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (4)

uveřejněno prostřednictvím profilu zadavatele dne 5. 5. 2021

<https://zakazky.krnov.cz>

Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:

zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
IČ: 002 96 139
zastoupený: Ing. Tomášem Hradilem, starostou

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČ: 619 72 690
kontaktní osoba: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele.

Dotaz:

Žádám o poskytnutí následujících dokumentů pro zpracování cenového a technického návrhu:
a) Projektové dokumentace všech dotčených lokalit, vč. Protokolu o určení vnějších vlivů.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekty kritické infrastruktury, bude projektová dokumentace (půdorysy a situace) pro zakreslení skutečného stavu provedení poskytnuta vybranému dodavateli. Pro umístění rozvaděčů, kamer a určení délek kabelových tras v objektech je organizována prohlídka místa plnění. Protokol o určení vnějších vlivů – v rámci návrhu el. instalace a rozvaděčů se uvažuje se stupněm krytí IP65. Provozovatel, tj. Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. osadí pro instalaci zabezpečovacího systému, objekty vrtů na prameništích Zlatá Opavice a Kostelec venkovními rozvaděči 9U hloubka 420 mm, vybavené optickou vanou a přívodem elektrické energie 1 x zás. 220 V.

.....
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele