



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyvcs

LESPROJEKT KRNOV, s.r.o.

Vlasta Horáková

Revoluční 1138/76

794 02 Krnov

naše zn.:
1582/19

vaše zn.:
45972/2019

vyřizuje:
Ing. Gebauer / 606 125 410

datum:
4. října 2019

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro společné povolení DÚR+DSP na akci: „PD – Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – nádrž A“.

Dne 5. září 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení DÚR+DSP na akci: „PD – Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – nádrž A“.

Vodní nádrž bude mít primárně retenční funkci pro zadržení přívalových dešťových vod od plánované zástavy a regulovaný odtok do Ježnického potoka. Doplňková funkce bude estetická, krajinytvořná, případně ekologicko-stabilizační. Nádrž nebude určena k chovu ryb.


Stavební práce pro úpravy Ježnického potoka v místě zaústění odtoku budou prováděny za současného zachování funkce potoka. V případě potřeby bude voda v potoce převáděna pomocí hrázkování. Při hloubení výkopů pro nádrž je možné zastižení hladiny podzemní vody. V tomto případě bude zahájeno čerpání pomocí stavebních motorových čerpadel, které budou odvádět vodu do potoka.

Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť Ježnický potok je využíván k odchovu pstruha obecného a napájí chovné nádrže, na kterých hospodaří MO ČRS Krnov. Držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování předložené žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky:


- Před zahájením stavby bude cca 14 dní předem písemně informována MO ČRS Krnov (viz adresa v rozdělovníku) včetně zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat stavební dozor nad stavbou pro případ, že bude nutno něco operativně řešit.

- V případě ohrožení rybí obsádky v úseku toku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Krnov, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede příslušná pověřená MO ČRS Krnov. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad.
- Nádrž nebude určena k chovu ryb.
- Odlučovače ropných látek budou řešeny v další etapě technické infrastruktury.
- Při čerpání podzemní vody v rámci výkopu nádrže pomocí stavebních motorových čerpadel, které budou odvádět vodu do potoka, nebude tato voda znečištěná, aby neohrozila rybí obsádku v chovných rybnících níže po toku.
- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímaváním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákalem. Pakliže nelze realizovat technická opatření zabráňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Za:

V.2. 
Bc. Libor Kocinec
předseda odboru ČV a ŽP




Ing. Přemysl Jaroň
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Krnov, Stará 11, 794 01 Krnov

Hospodář: Jaromír Huser, mobil: 736 117 545, Jednatel: Jan Škývara, mobil: 775 667 793