

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Revoluční 1138/76

KRNOV

794 01

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR951/004239/2019

LCR0000218/2019

20. 9. 2019

VYŘIZUJE

TELEFON

MOBIL

E-MAIL

Ing. Lucie Šponerová

956 951 231

724 525 008

lucie.sponerova@lesycr.cz

**Věc: „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů
Ježník III – nádrž B“**

- **stanovisko správce Ježnického potoka k PD pro ohlášení stavby**
- **investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov**

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupeny Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, jsou v k.ú. Krnov – Horní Předměstí správcem vodního toku Ježnický potok (č.h.p. 2-02-01-055, IDVT: 10211132). Koryto vodního toku nemá v dotčeném úseku vlastní potoční parcelu, není upraveno, správce toku zde neeviduje majetek.

V předložené PD je navržena oprava stávající vodní nádrže na parc.č. 5391/1 k.ú. Krnov – Horní Předměstí (vlastník: Město Krnov, druh pozemku: ostatní plocha). Předpokládá se, že VN bude mít kromě estetické, krajinné a ekologické – stabilizační funkce také funkci retenční, a to při zadržení dešťových vod z plánované zástavby. V rámci opravy vodní nádrže bude provedeno částečné odstranění křovin a dřevin, odtěžení sedimentů, vyspádování dna nádrže, úprava návodních svahů a korun hrází, úprava stávajícího napouštěcího a vypouštěcího zařízení a doplnění nádrže o nátok vody z plánované dešťové kanalizace z předpokládané zástavby rodinných domů.

Nádrž je vybavena stávajícím napouštěcím zařízením pro odběr vody z Ježnického potoka (v ř. km 1,280), které je ve velmi špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu bude v rámci úprav nádrže provedena jeho oprava. Stávající ocelová napouštěcí roura bude vyměněna za novou plastovou o větším průměru DN 200. Voda bude odebírána pomocí nově osazeného regulačního stavítka s ručním ovládáním. Stávající hradidlo v korytě toku bude odstraněno a provedeno nové hradidlo s dlužemi, osazenými v drážkách betonové zídky. Hradidlo bude umožňovat manipulaci s hladinou v potoce v případě potřeby napouštění nádrže a zároveň zajistí zachování minimálního zůstatkového průtoku v potoce pomocí otvoru u dna. Regulační stavítka i hradidlo budou upevněny do monolitických betonových zídek.

V místě napouštěcího zařízení budou břehy koryta Ježnického potoka opevněny rovinaninou z lomového kamene s vyklínováním (hmotnost kamene 200 kg/ks). Dno v místě napouštění bude lokálně opevněno dlažbou z lomového kamene na sucho, za hradítkem bude proveden balvanitý skluz (hmotnost kamene 200–500 kg), který bude umožňovat migrační prostupnost toku.

Správce Ježnického potoka souhlasí s realizací stavby: „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – nádrž B“ za předpokladu respektování následujících podmínek:

1. Správci toku bude předložen k odsouhlasení další stupeň projektové dokumentace (DPS).
2. Správce toku bude v předstihu informován o zahájení stavebních prací (kontakt: ing. Šponerová 724 525 008, 956 951 231, e-mail: lucie.sponerova@lesycr.cz). Po ukončení prací bude správce toku vyzván k převzetí dotčeného úseku koryta Ježnického potoka.
3. Objekty, vybudované v rámci realizace stavby: „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III – nádrž B“, zůstanou v majetku a správě investora stavby, který bude povinen udržívat je na své náklady v dobrém technickém stavu.
4. Správce Ježnického potoka upozorňuje, že nezodpovídá za případné škody, které vzniknou na vodní nádrži, napouštěcím zařízení nebo v korytě toku pod napouštěcím zařízením v důsledku povodňových průtoků v korytě toku.
5. Realizací navrhované stavby nesmí dojít k omezení práv a zájmů správce toku, která jsou dána Zák. č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění.
6. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

Ing. Miroslav Kahánek

vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
v zastoupení

Mgr. Jiří Mlčoušek

pracoviště v Krnově

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek