

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (5), ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

uveřejněno na profilu zadavatele <https://zakazky.krnov.cz> dne 7. 5. 2021
Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

zadavatel:	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
IČ:	002 96 139
zastoupený:	Ing. Tomášem Hradilem, starostou
zastupující osoba:	RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČ:	619 72 690
kontaktní osoba:	Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Shora citovaný zadavatel zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodl vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Modernizace zabezpečení vodárenských objektů společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.**, a to za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) uveřejněním výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele. Současně zadavatel rozhodl upravit podmínky obsažené v zadávací dokumentaci v rozsahu, jak je uvedeno dále.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v dokumentu „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění“, v kapitole 2.6.7. Ovládací PC uvádí požadavek na min. 4x PCIe 16x, přičemž požaduje dodat pouze 1ks grafické karty do slotu x16. Vzhledem k tomu, že se jedná o nestandardní konfiguraci s dopadem na celkovou cenu požadovaného produktu (specifická základní deska obsahující 4 porty PCIe x16), u které nevidíme reálný přínos, jsme se chtěli zeptat, zda zadavatel trvá na této podmínce nebo zda připouští použití standardního počtu 2 slotů PCIe x16, kdy jeden bude využit pro grafickou kartu a druhý bude volný pro další případné využití?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Bude postačovat použití standardního počtu 2 slotů PCIe x16, kdy jeden bude využit pro grafickou kartu a druhý bude volný pro další případné využití.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v dokumentu „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění“, v kapitole 2.6.3. UPS nebo zálohované napájecí zdroje uvádí požadavek na UPS o kapacitě 1000VA. S ohledem na požadavek na umístění 17 ks UPS jednotek do externích rozvaděčů u jednotlivých vrtů máme dotaz - jaká jsou maximální přípustné rozměry h/š/v pro dodávanou UPS. S ohledem na požadavek zachovat 20minut provoz při vytížení 600W se obáváme, že parametricky vhodná UPS se prostorově nevlezu do zamýšlených prostor, navíc bude vybavena aktivním ventilátorem, který může přehřát uzavřený prostor.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel připouští dodat do rozvaděčů k jednotlivým vrtům UPS jednotky s minimální kapacitou 600VA, které budou mít pasivní chlazení a zajistí dobu zálohy napájení pro připojená zařízení při 50% vytížení nejméně 8 minut.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v dokumentu „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění,“ v kapitolách 2.4.1. a 2.4.2. požaduje dodat Switche 8x 1Gbit portů v průmyslovém provedení. Zároveň definuje požadavek na připojení pouze jedné kamery a vyvedeného optického spoje. S pohledem na cenu průmyslového 8 - portového 1Gbit switche při připojení 1 kamery máme dotaz, zda zadavatel připouští dodávku průmyslového Switche s celkem 6x1Gbit porty, který bude vybaven jak optickým portem, tak metalickými porty? Může zadavatel rovněž specifikovat minimální provozní parametry u tohoto typu Switche?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel připouští dodávku průmyslového Switche s celkem 6x1Gbit porty, který bude vybaven jak optickým portem, tak metalickými porty.

Zadavatel doplňuje obsah zadávacích podmínek o následující technické informace:

- 1) Provedení kabelových tras v objektech – pokud nebude možné využít stávající kabelové trasy, je možné kabely umístit do plastových lišt.
- 2) Délka stožáru pro umístění kamery u vrtů – délka stožáru 6m, uvažovat s uzemněním
- 3) Rozvaděče v objektech – požadujeme dodávku rozvaděčů IP65 9U 420mm (rozvaděče k vrtům dodává KVaK, s.r.o.).

Po zvážení všech okolností zadavatel dále upravuje své požadavky na prokázání splnění kritéria technické kvalifikace vymezené v čl. 6 odst. 2 zadávací dokumentace. Původní text tohoto odstavce ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

Zadavatel požaduje po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona ve své elektronické nabídce předložili osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace uvedeného v předchozím odstavci, pokud ve své elektronické nabídce předloží vyplněné **Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci**. Čestné prohlášení musí obsahovat informaci o tom, že dodavatel disponuje minimálně třemi osobami, které budou při plnění předmětu veřejné zakázky v pozici **vedoucí projektového týmu (1)** a v pozici **technik specialista (2)** a tyto osoby budou splňovat následující požadavky:

Pozice vedoucího projektového týmu:

1. Je držitelem certifikace podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 6 pracovní znalý pro samostatnou činnost s vyšší kvalifikací
2. Disponuje odbornou kvalifikací, tj. podílel se na zpracování minimálně jednoho projektu se zaměřením na bezpečnostní systémy nebo kamerové systémy a prováděl současně odborné konzultace při zpracování takovéto studie nebo řádné realizace bezpečnostních a kamerových systémů, u kterých finanční objem činil minimálně 300 tis. Kč bez DPH, přičemž funkce na pozici vedoucího projektového týmu byla uskutečněna v uplynulých deseti (10) letech.
3. VŠ vzdělání a 3 roky praxe nebo SŠ vzdělání a 5 let – praxe při plnění zakázek obdobného charakteru.

Dodavatel k osobě na pozici vedoucího projektového týmu dále uvede:

Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání či odbornou způsobilost (příslušný doklad o vzdělání / osvědčení, profesní životopis s uvedením ostatních referenčních zakázek, které budou hodnoceny v rámci kritéria č. 2).

Dodavatel může využít pro uvedení osoby na pozici vedoucího projektového týmu vzor **Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci (příloha P1 této zadávací dokumentace)**.

Pozice technika specialisty (1):

Je držitelem certifikace na nabízený serverový operační systém, a to minimálně v oblasti instalace a konfigurace.

Dodavatel k osobě na pozici technika – specialisty (1) dále uvede:

Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (certifikace) a dále, v jakém vztahu je tato osoba vůči dodavateli (dodavatel uvede, v jakém). Dodavatel může využít pro uvedení osoby na pozici technika (1) vzor **Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci (příloha P1 této zadávací dokumentace)**. Uvedená osoba musí svým podpisem potvrdit, že se na plnění předmětu veřejné zakázky bude podílet.

Pozice technika specialisty (2):

Je držitelem certifikace na kamerový systém, a to minimálně v oblasti instalace a konfigurace. Současně musí disponovat certifikací podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 7 pracovník znalý s vyšší kvalifikací pro řízení činnosti na elektrických zařízeních do 1000V a v objektech třídy "A".

Dodavatel k osobě na pozici technika – specialisty (2) dále uvede:

Doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (certifikace) a dále, v jakém vztahu je tato osoba vůči dodavateli (dodavatel uvede, v jakém). Dodavatel může využít pro uvedení osoby na pozici technika (2) vzor **Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci (příloha P1 této zadávací dokumentace)**. Uvedená osoba musí svým podpisem potvrdit, že se na plnění předmětu veřejné zakázky bude podílet.

V návaznosti na doplnění a úpravu zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodl zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku. Původně stanovená lhůta pro podání elektronických nabídek do 12. 5. 2021 do 9:00 hodin se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro podání elektronických nabídek **do 27. 5. 2021 do 9:00 hodin.**

.....
Jana Kobělušová
zastupující osoba zadavatele