

2 kabel UTP/t16– signál internetu – datová zásuvka
kabel UTP/t16– čidlo EZS
} dále viz výkres E10

16x kabel UTP/t23– signál internetu do datových zásuvek
vést do KT250 u routeru

6x kabel UTP/t16– signál internetu do datových zásuvek

6x kabel UTP/t16– čidla – vést do KT250
u ústředny EZS V 1.NP

YSLY-JZ 3x0.75/t16 – DT ve 2.NP



LEGENDA SLABOPROUDU

- EZS / ústředna — ústředna elektonické zabezpečovací signalizace
- detektor/ čidlo duální (PIR+MW)
- MG — dveřní magnetický kontakt (zápustné provedení)
- KL — klávesnice EZS
- požární hlásič kouřový, popř. teplotní (EZS)
- WiFi — anténa WiFi napájená přes kabel UTP/ router
- El. zámek ve dveřích
- Tlačítkový ovládač do KP68
- El. vrátný digitální, systém 2–BUS na tlačítkovém tablu s 6 tlačítky
- Domácí telefon digitální, systém 2–BUS v bytě u bytových dveří
- 2xdata — datová zásuvka dvojitá typ RJ45 do přístrojové krabice KP; ke každé dvojzásuvce vést 2x UTP v Cat. 6 (vyšší stínění)

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha
2.01	DÍLNA KRESLENÍ	27,88
2.02	CHODBA	7,9
2.03	KANCELÁŘ MISTRŮ	19,17
2.04	ŠICÍ DÍLNA	15,36
2.05	DÍLNA–RUČNÍ PRÁCE	21,97
2.06	KOMORA	1,01
2.07	KOMORA	2,13
2.08	KOUPELNA	11,62
2.09	WC	1,8
	KANCELÁŘ	12,65
	PŮDA 1	
	PŮDA 2	

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	
Ing. Bedřich Marek	Ing. Bedřich Marek			
OKRES: Moravskoslezský		OBEC: Krnov		
INVESTOR: Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 KRNOV IČ : 002 961 39				

Hospodářská budova – oprava el. instalace
Hlubčická 18, 794 01 Krnov
Elektroinstalace

Situační schema slaboproudu – 2.NP

FORMAT	2 A4
DATUM	ČERVEN 2019
STUPEN	DPS
MERITKO	1:100
ZAK.CISLO:	
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
4/2019	E11