



R3 - WL3
R3 - WL13

12,65m²
KOBEREC + PRKNA
SV/2250

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍSTN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA v m² | Požad. osvětlenost dle ČSN v lx | Vypočtená osvětlenost dle ČSN v lx | POZNÁMKA |
|--------------|-----------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|
| | PŮDA 1 | | ORIENT. OSV. | | |
| | KANCELÁŘ | 12,65 | 500 | 545 | |
| | PŮDA 2 | | ORIENT. OSV. | | |

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 a 3

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| VYPRACOVAL | ODP.PROJ.PROFESE | KONTROLOVAL | ODP.PROJ.STAVBY | | |
| Ing. Bedřich Marek | Ing. Bedřich Marek | | | | |
| OKRES: Moravskoslezský | OBEC: Krnov | | | | |
| INVESTOR: Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 KRNOV | IČ : 002 961 39 | | | | |
| Hospodářská budova – oprava el. instalace Hlubčická 18, 794 01 Krnov Elektroinstalace | | | | FORMAT | 2 A4 |
| | | | | DATUM | ČERVEN 2019 |
| | | | | STUPEN | DPS |
| | | | | MERITKO | 1:50 |
| | | | | ZAK.CÍSLO: | |
| Situční schema silnoprodu – 2.NP– B | | | | ARCHIVNÍ CÍSLO | C.VYKRESU |
| | | | | 4/2019 | E8 |