



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1.1 VENTILÁTOR MIXVENT–TD 250/100 (Vm=250 m3/h, P=28 W, I=0,12 A, U=230 V)

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ INSTALACE VZT BUDOU PROVEDENY DLE ČSN, VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE DILA
- VZT ZAŘÍZENÍ BUDOU PROVEDENA DLE ZABĚHLÝCH ZVYKLOSTÍ A TYPOVÝCH VZORŮ DODAVATELŮ ZAŘÍZENÍ
- POTRUBÍ VZT ROZVODŮ VE VĚTRANÝCH PROSTÖRECH JE KRUHOVÉ – SPIRO POTRUBÍ
- VOLNÉ SPOJE BUDOU DOMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ PŘI MONTÁŽI
- POTRUBÍ BUDE UPEVNĚNO NA POZINKOVANÝCH ZÁVĚSECH
- PRO ODVOD VZDUCHU BUDOU INSTALOVÁNY UNIVERZÁLNÍ TALÍŘOVÉ VENTILY IT 100
- VENTILÁTORY NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH SPOUŠTĚT SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM, S DOBĚHEM 2–10 min.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTN.	PLOCHA (M2)	VÝŠKA PODHL.	PODLAHA	POVRCH STĚN	PODHLIED
101	ORDINACE 1.	28,89	2,90	PVC ANITSTAT. FABION.SOKL	OMÍTKA	SDK
1.02	DENNÍ MÍSTNOST	13,81	2,90	PVC FABION.SOKL	OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED
1.03	ORDINACE 2.	18,21	2,90	PVC ANTISTAT. FABION.SOKL	OMÍTKA	SDK
104	ORDINACE PRAK.LÉKAŘE NENÍ SOUČÁSTÍ STAV.ÚPRAV					
105	ČEKÁRNA	31,32	2,90	PVC FABION.SOKL	OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED
106	SESTRA PRAK.LÉKAŘE NENÍ SOUČÁSTÍ STAV.ÚPRAV					
107	ČEKÁRNA	11,19	2,90	PVC FABION.SOKL	OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED
108	WC PACIENTI ŽENY	2,57	2,90	KERAM.DLAŽBA KERAM.SOKL	OMÍTKA	SDK
109	WC PACIENTI ŽENY	3,20	2,90	KERAM.DLAŽBA KERAM.SOKL	OMÍTKA	SDK
110	VSTUPNÍ CHODBA NENÍ SOUČÁSTÍ STAV.ÚPRAV					
111	WC ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇ	6,09	2,90	KERAM.DLAŽBA KERAM.SOKL	OMÍTKA	SDK
112	WC ZAMĚSTNANCI ŽENY	1,88	2,90	KERAM.DLAŽBA KERAM.SOKL	OMÍTKA	SDK
113	WC ZAMĚSTNANCI MUŽI	1,88	2,90	KERAM.DLAŽBA KERAM.SOKL	OMÍTKA	SDK

TABULKA REVIZÍ

DATUM	POPIS ZMĚNY
-	-
-	-
-	-

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 ☎ +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČO: 00844641, DIČ:CZ00844641		
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ	DPS
STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G		FORMÁT	630x420
MÍSTO STAVBY:		DATUM	11/2020
AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV		ZAKÁZKA Č.	2520
OBSAH VYKRESU:		MĚŘÍTKO	1:50
PŮDORYS 1.NP - VZDUCHOTECHNIKA		REVIZE	-
		ČÍSLO VYKRESU	
		D.1.4 VZT-01	