

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 násl. níže citovaného zákona na zhotovitele stavby **ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu** zveřejněné na profilu zadavatele dne 2. 9. 2021

Údaje o zadavateli

Zadavatel:	Město Krnov
Sídlo:	Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Oprávněná osoba:	Ing. Tomáš Hradil, starosta
IČO:	002 96 139
Kontakt:	Bc. Jan Šrubař, zástupce vedoucí odboru investic a správy majetku
Telefon:	+420 554 697 243
Profil zadavatele:	http://zakazky.krnov.cz

Zastupující osoba dle § 43 zákona a zpracovatel návrhu zadávacích podmínek a jejich příloh

Pověřená osoba:	RECTE.CZ, s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO:	619 72 690
Kontaktní osoba:	Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále v textu jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby **ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona způsobem dle § 214 zákona - uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 12. 08. 2021.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Žádost vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Dotaz:

Dovoluji si vznést dotaz k dokumentaci týkající se zakázky ČOV Krnov - Krásné Loučky - oprava objektu. Prosím o doplnění specifikace elektroinstalace, ve VV je uvedeno jednou položkou. Dále prosím o doplnění specifikace pro napojení na stávající telemetrický systém využívaný obsluhou krnovské ČOV.

Odpověď na dotaz:

Ve věci Vašeho dotazu si Vás dovoluujeme odkázat na přiloženou projektovou dokumentaci – technickou zprávu D.1: Elektroinstalace spočívá zejména v osazení nového rozvaděče dle čl. 8, str. 13 se systémem měření a regulace komponent dle čl. 3.2.6 na str. 11 a 12, přičemž projektová dokumentace řeší komponenty, které mají být rozvaděčem ovládány. Zadavatel upravit ve výkazu výměr, který přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení.

Ve věci telemetrického systému, využívaného obsluhou krnovské ČOV uvádíme, že tento systém je provozován společností PROSPEKT, spol. s r.o. Ostrava. Záměrem je dálkové zobrazení chodu systémů a výstrah z ČOV Krásné Loučky na centrální dispečink, nacházející se na ČOV Krnov, přičemž veškerá komunikace probíhá bezdrátově. Účastník zadávacího řízení by měl svůj návrh se společností PROSPEKT předem prokonzultovat. Dálkové řízení ČOV Krásné Loučky z centrálního dispečinku není požadováno.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání elektronických nabídek takto:

Původní lhůta pro podání elektronických nabídek do **7. 9. 2021 do 9:00 hodin** se ruší. Nově zadavatel stanovil lhůtu pro podání elektronických nabídek **do 13. 9. 2021 do 9:00 hodin**.

V Ostravě dne 2. 9. 2021

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

příloha uvedená v textu