


	<p>L13 - světlo f. 2x BKRL 236K040, 2x36W, IP40, patice 2xG10, r-480mm, přisazené</p> <p>NZ - světlo f. .... INFINITY S1, 2,5W, IP44, záložna 1hod, na závěs nebo přisazené</p> <p>zásvuka v provedení IP44 na zeď</p> <p>z.s.jed.nosná.s.250V/16A .... 5518A-A2349B+rámeček</p> <p>RE/RH rozváděč hlavní rozvodny viz D.1.4.5. 02</p> <p>RC1NP - rozváděč 1NP část C, viz PD D.1.4.5. 04</p>	  	<p>spínač fazení č.1, .... 3558-A01340 B + kryt + rám</p> <p>Senzor pohybu stropní, dosah 0-12m, IP20 360 st, 3-1000Lx, s relativovým výstupem</p> <p>spínač faz.6+7 .... 3558-A52340 B+ kryt+rám.</p> <p>spínač faz.6, .... 3558-A06340 B+ kryt+rám.</p> <p>spínač faz.5, .... 3558-A05340 B+ kryt+rám.</p> <p>spínač faz.7, .... 3558-A07340 B+ kryt+rám.</p>
---	---	---	---

**MET + SEBT** hlavní přípojnice pospojování + doplňková ochrana pospojování

ČM + účel místnosti	Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.3	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1
B108 - hlavní rozvodna objektu	TN - C - S+RCD	AA4,AB4,AD1,BA5,CA1,CB1	200 lx
C101-veřejný prostor	TN - S + RCD+SEBT	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	200 lx
E101 - vstup	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	100 lx
E102,3,4-chodba	TN - S + RCD	AA5,AB5,AD1,BA1,CA1,CB1	150 lx
venek -	TN - S + RCD	AA8,AB8,AD2,BA1,CA1,CB1	50 lx

Veškerý rozvod pod omítkou či v dutinách stěn, stropů a podlah.  
Rozvod ve dřevě (po dřevě) vést dle požadavků ČSN 332312.

Parapet vypínačů 0,9-1,2m, zásuvek 0,5m. Jiné viz PD.  
Vysvětlivka :  
P-1,2 tzn. 1,2m spodní okraj ke krabici od podlahy

Ostatní viz technická zpráva.

<b>NAPÁJENÍ :</b>		<b>3x240/400V + PE + N, 50Hz AC</b>	
<b>OCHRANA :</b>		<b>automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S</b>	
Zádeník Frýdl. 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslí:	 <small>ZÁKLADNÍ KONTAKT, ELEKTROINŠTALACE, ELEKTROODMĚRY</small>
Ing. Miroslav Geryk			
Stavba:	<b>Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktívnení národní kulturní památky</b>		Stupeň PD : DPS
Stavebník:	Město Kynov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Kynov		Datum: 11/2021
Místo stavby:	Říční okruh č.p. 5, 794 01 Kynov, k.ú. Kynov - Horní Předměstí, pozemek parc.č. 13/1, 13/8, 13/7, 5995/12, 5995/2, 5791/11, 259, 14/5, 14/6, 10/2, 11/2, 13/3		Měřítko: 1 : 150
Výkres:	<b>ELEKTROINSTALACE - 1NP montážní schéma</b>		Formát: A4
			<b>C.č.ykr.:</b>
			<b>D.1.4.5.03</b>