

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. GERYK Miroslav

Půdní vestavba objektu rodinného domu čp. 786, VÍTKOV

Dvořákův okruh

794 01 KRNOV

Vaše žádost ze dne:  
23.08.2012Naše značka:  
045120022  
(27/12)Vyřizuje:  
Jaroslav PavlíkBruntál dne:  
31.08.2012**Věc: KARNOLA - II. etapa****Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízením**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: KRNOV, Horní Předměstí, Říční okruh č. 5  
 stavebník : město Krnov  
 projektant : Ing. Geryk Miroslav, Dvořákův okruh 13, Krnov  
 Č. zakázky : 27/12

Datum: 28.08.2012

Předmětem předložené dokumentace je: **KARNOLA - II. ETAPA. Stavební úpravy stávajících objektů A, B, C, E., A přístavba k objektu B, objekt D.**

S těmito tavebními úpravami souvisí i řešení plnění podmínek Vyhlášky 398/09 Sb. tj. eliminování nerovností terénu přístupových komunikací, výškové rozdíly, vybudování sešikmených menších ploch a vybudování rampy.

**Přístavba ke stávajícímu objektu "B", je nová konstrukce obestavené plochy pro přístup a vybudování dvou ramenného schodiště, + 2 osobní výtahy.** Přístup do prostoru před schodištěm a k výtahům je pro imobilní osoby umožněn šikmou rampou o délce 2,33 m. s U.T. -0,08 na plochu + 0,32.

Stávající objekty "A", "B", "C", a nový /přístavba k objektu "B" objekt "D" jsou vzájemně propojeny chodbami, nebo samostatným vstupem. Objekty A a B s přístavbou objektu D se dotýkají shora citované vyhlášky. I.PP. je technické zázemí pro provoz.

V I. NP. je v objektu B WC upraveno pro imobilní, m.č. B 1.04. Přístup je možný ze všech ploch uvedených objektů, po sjednocené ploše podlah.

Ve 2. NP. je navrženo pouze ve výhledu, pozdějších stavebních úprav. I kabina pro imobilní. Stejně je tomu, co do návrhu pozdějších stavebních úprav i ve 3. NP.

4. NP. v objektech A a B jsou navrženy potřebné stavební úpravy, t.č. pouze přístupnost výtahem. 5. NP. se dotýká úprav pouze objekt A. Ostatní objekty jsou nižších podlaží.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 488/06 Sb.
2. U přístupové rampy do přístavované části "D" eliminovat výškový rozdíl s U.T. na podlahu.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.- 2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
 ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍHO  
 KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠŤ  
 ODBORNÝ KONZULTANT