



# Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

M. Gorkého 816 / 11, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Ing. Miroslav Geryk  
inženýrská a projekční činnost  
Dvořákův okruh 13  
794 01 Krnov

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:  
57/2014/jh

Vyřizuje:  
Hlaváčková

V Krnově dne:  
23.5.2014

Věc: Karnola - II.etapa

Vyjádření k DSR

Je navržena stavební úprava objektů v areálu bývalé továrny a přístavba objektu schodiště s výtahy, včetně rozvodů inženýrských sítí.

SO1 - Domovní rozvod dešťové kanalizace:

Bude odvádět srážkové vody ze střech všech objektů a zpevněných ploch v areálu, v celkové délce 275,7m, se zaústěním do Š8. Nebudou dotčeny sítě ve správě KVaK.

SO2 - Přípojka dešťové kanalizace:

Z šachty Š8 povede PVC DN 300 délky 16,15 m v chráničce protlakem pod vozovkou do řeky Opavy. Bude křížit kanalizaci DN 800 a vodovod DN 100 ve správě KVaK.

SO3 - Přeložka CZT:

Navržena přeložka teplovodního potrubí a 3 teplovodních přípojek vede v chodníku ul.Řiční okruh a v ul.Dělnická. Bude křížit stávající vodovod DN 100, vodovodní a kanalizační přípojky a nově navrženou dešťovou kanalizační přípojku pro areál Karnoly, při křížení bude dodržena min. vzdálenost podle ČSN.

SO4 - Přístavba objektu D:

Nebudou dotčeny sítě ve správě KVaK.

SO5 - Stavební úpravy objektů A,B,C,E:

Nebudou dotčeny sítě ve správě KVaK. V průchodu objektu A povede splašková kanalizace s revizní šachtou. Při souběhu s potrubím dešťové kanalizace a VO bude dodržena vzdálenost podle ČSN

SO6 - Domovní rozvod elektroinstalace:

Nebudou dotčeny sítě ve správě KVaK.

Souhlasíme s realizací stavby „Karnola-II.etapa“, podle zpracované DSP, za předpokladu:

- bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí ve všech místech vzájemného styku s nově navrženým podzemním vedením
- termín zahájení stavby nám bude oznámený min. 7 dní předem
- před zahájením výkopových prací požádáte o vytyčení sítí, o čem bude sepsán vytyčovací protokol
- výkopové práce v blízkosti vodovodu se budou provádět ručně
- v případě obnažení nebo jakéhokoliv poškození potrubí, podzemního zařízení bude přizvaný pracovník KVaK
- dojde-li k poškození našeho zařízení, vzniklé škody hradí investor na vlastní náklady.

KRNOVSKÉ  
VODOVODY A KANALIZACE  
s.r.o.  
M. Gorkého 11, 794 01 Krnov

RNDr. Eva Šindelářová  
jednatelka společnosti