



Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

M. Gorkého 816 / 11, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Ing. Miroslav Geryk
inženýrská a projekční činnost
Dvořákův okruh 13
794 01 Krnov

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:
106/2012/jh

Vyřizuje:
Hlaváčková

V Krnově dne:
26.7.2012

Věc: Karnola - II.etapa

Vyjádření k DUR

Je navržena stavební úprava objektů A,B,C,E a přístavba objektu D na ppč.13/1, včetně rozvodů inženýrských sítí, zpevněných ploch.

Vodovodní přípojka:

K objektu vede stávající vodovodní přípojka DN 80, která je vyvedena v I.PP objektu A (v budoucí výměnníkové stanici). Za obvodvou zdí ve vzdálenosti max. 2 m bude osazena vodoměrná souprava.

Kanalizační přípojka splašková:

Nově navržena vnitřní kanalizace se napojí na stávající kanalizační přípojku DN 300, zaústěnou do veřejné kanalizace DN 800 v ul.Říční okruh a bude sloužit jako oddílná splašková kanalizační přípojka.

Kanalizační přípojka dešťová:

Nově navržena dešťová kanalizace bude odvádět srážkové vody ze střech a zpevněných ploch do recipientu. Pod komunikací bude křížit stávající veřejný vodovod a kanalizaci.

Přeložka a přípojka rozvodu CZT:

Je navržena přeložka teplovodního potrubí vede v chodníku ul.Říční okruh a ul.Dělnická. Bude křížit stávající vodovodní a kanalizační přípojku pro Karnolu.

Souhlasíme s umístěním stavby „Karnola-II.etapa“,v rozsahu zpracovaném DUR, na ppč.13/1, 5995/2, 5791/1, 259, 14/5, 14/6, 2/1, 10/2, 11/2 k.ú.Krnov-Horní Předměstí, za předpokladu:

- bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí ve všech místech vzájemného styku s nově navrženým podzemním vedením
- termín zahájení stavby nám bude oznámený min. 7 dní předem
- před zahájením výkopových prací požádáte o vytýčení sítí , o čem bude sepsán vytyčovací protokol
- v případě obnažení nebo jakéhokoliv poškození potrubí, podzemního zařízení bude přizvaný pracovník KVaK. Dojde-li k poškození našeho zařízení, vzniklé škody hradí investor na vlastní náklady.

KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s.r.o.

Gorkého 11, 794 01 Krnov

Eva Šindelářová
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

Telefon:	fax:	e-mail:	IČO:	DIČ:	bank. spojení:
554610641	554610408	hlavackova@kvak.cz	47674148	CZ47674148	31305-771/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11118					



Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

M. Gorkého 816 / 11, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Ing. Miroslav Geryk
inženýrská a projekční činnost
Dvořákův okruh 13
794 01 Krnov

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:
108/2012/jh

Vyřizuje:
Hlaváčková

V Krnově dne:
26.7.2012

Věc: Karnola - II.etapa

Vyjádření k existenci sítí

V zájmovém území areálu bývalé Karnoly na Říčním okruhu na ppč.13/1, 13/2,13/3,13/4,13/714/5,14/6,15/1,15/2,15/6,10/2,11/2,2/1 se nenachází žádné podzemní vedení ve správě naší organizace.

V ul.Dělnická vede vodovod DN 100 a v ul.Říční okruh vodovod DN 100 a kanalizace DN 800 ve správě KVaK.

Situaci zájmového území s orientačně vyznačeným vedením přikládáme.

KRNOVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
s.r.o.
Gorkého 11, 794 01 Krnov

RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti



Křiváček
v obvodu a kavalérie
s.r.o.
Gorkého 11, 784 01 Křiváček