



Váš dopis zn.:  
Ze dne:

Projekt 2010, s.r.o.

Naše zn.: POD/05949/2021/9232/814  
Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.  
Tel.: 596 657 271  
E-mail: irena.kozlikova@pod.cz  
Datum: 12.04.2021

Ruská 398/43  
703 00 Ostrava

**Věc: „Demolice objektů bývalých vojenských garáží – PD v k.ú. Krnov – Horní Předměstí“  
- stanovisko správce povodí**

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení k demolici objektů uvedené stavby na k.ú. Krnov – Horní předměstí.

Demolice se týká areálu, ve kterém se nachází vojenské objekty, které již neslouží svým účelům. Objekty budou bourány včetně podzemních objektů mj. sedimentačních jímek, inž. sítí a šachtic, žumpy. Nádrže budou vyčerpány.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Ježnický potok IDVT 10211132 protéká jižně od předmětné lokality, tok je ve správě Lesů ČR. Záplavové území ve smyslu §66Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nám známo není. Bourací práce se toku nedotýkají, nejbližší stavba je vzdálena cca 10 m od toku.

*Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru připomínek a jeho realizace je možná. Bouracími pracemi nesmí dojít ke znečištění vodního toku (bouraným materiálem či závadnými látkami).*

*Případné majetkové záležitosti projednávejte se správcem toku.*

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0250 Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru " Demolice objektů bývalých vojenských garáží – PD“ v k.ú. Krnov – Horní Předměstí" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

*Pavlas*

**Povodí Odry**  
státní podnik 230  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

Ing. Lukáš Pavlas  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací