

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POD/11756/2019/9232/814

Vyřizuje: Ing. Hana Polachová

Tel.: 596 657 273

E-mail: hana.polachová@pod.cz

Datum: 24.7.2019

VIAT s.r.o.

Lidická 700/19

60200 Brno**„PD Husovo náměstí, Krnov“, p. č. 2617, 2619, 2633, 2636, 5780/1, 5780/11, 6031 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí – stanovisko správce povodí k DSP**

Odpovídáme na Váš dopis zaevidovaný dne 14. 7. 2019, ve kterém nás žádáte o vyjádření k výše uvedené akci. Jedná se o úpravu místní jednosměrné obslužné komunikace Husovo nám., která slouží jako spojnice mezi silnicí I/57 (ul. Albrechtická) a další místní komunikací (ul. Mikulášská). V rámci stavebních úprav je navržena obnova krytu komunikace, výstavba nových parkovacích stání (21+2ks) a rekonstrukce přilehlého chodníku. Komunikace se v celé délce nachází v zastavěném území. Celková délka úpravy je cca 82 m.

Způsob odvodnění komunikace se akcí nemění.

Zájmová lokalita se nachází ve vzdálenosti cca 370 metrů od levé horní břehové hrany vodního toku Opava v ř. km 71,6 (dle TPE).

Záplavové území vodního toku Opava v úseku ř. km 58,850 až 85,310, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 27.08.2014 s č. j. MSK 86875/2014.

Na základě mapových podkladů oznamujeme, že se zájmová lokalita nachází v záplavovém území vodního toku Opava, mimo aktivní zónu.

Za škody vzniklé na majetku vlivem povodňových průtoků, ledových jevů, či splavenin nenese státní podnik Povodí Odry zodpovědnost.

Z hlediska správce povodí nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0250 Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu.

Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „PD Husovo náměstí, Krnov“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZE a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů



povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,

státní podnik 230

701 26 Ostrava, Varenská 49

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Pavlas

Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací