


RC - Rozváděč 1NP (část C)

typ OEZ - DistriSet DZ54-2403-EI30S, IP54
provedení do zdi, oceloplechový, protipožární provedení



Název výrobku	ks
DZ54-2403-EI30S Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná, požární odolnost EI30S	1
PD-D-KMVB24 pro modulární systém DZ s výřezem, výška 150 mm	3
PD-D-KM01024 pro modulární systém DZ bez výřezu, výška 100 mm	1
PD-R-ZAS1500 Šáslepka (RAL 7035), 55 modulů	1
PD-D-L35-VUŽ4a TH35-15	3
PD-D-UM5 Plombovací šrouby, 4 ks	1
PD-RB-DVSA15 Slepící schránka	1
MSO-40-3 Spínač MSO	1
SVC-350-3 SVZ3 přepetě typ 2	1
LTN-20B-3 Jistič LTN	1
LTN-10B-1 Jistič LTN	3
LTN-16B-1 Jistič LTN	13
LFN-40-4-DBA Audový chránič LFN	3
plus ostatní veškerý potřebný materiál pro kompletaci RC	

Instalovaný Pi RC	Den kW	Noc kW
myčka	1,95	
osvětlení	1,131	
rezerva zahrada	6	
jiné	4,8	
Celkem Pi	13,881	

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		Stupeň : DPS	
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Krnov		Datum: 03/2021	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RC montážní schéma		Měřítko: A4	
		Č.výkr.: D.1.4.7.05	