








	LO LED svítidlo, KO opalovky PMMA kryt, 34W, IP54 4200 lm, 630 x 110 x 60mm		LP LED svítidlo, KO opalovky PMMA kryt, 27W, IP44 2700 lm, d-375mm
	LOA LED svítidlo, KO opalovky PMMA kryt, 34W, IP54 4200 lm, 630 x 110 x 60mm + NZ zdroj min 10th.		zasuvka se svařecím přepětí SPD 3, umístí vždy do první v řadě TUNING 5599A-A02357B
	LJ LED svítidlo, KO opalovky kryt, 28W, IP20 2400 lm, d-370mm		zás.jednóna.250V/16A 5518A-A2349B+rámeček
	LR LED svítidlo, KO opalovky kryt, 28W, IP20 3000 lm d-370mm		zás.jednóna.250V/16A, 5518A -2999B, IP44
	LK LED svítidlo, KO opalovky PMMA kryt, 27W, IP40 3000 lm, d-375mm		zás.jednóna.250V/16A 5518A-A2359B+rámeček zásuvka s clonkami
	LL LED svítidlo, KO opalovky PMMA kryt, 27W, IP40 2900 lm, d-375mm + NZ zdroj min 10th.		zás.dvóna.250V/16A 5513A-A2359B+rámeček zásuvka s natočnou dutinou s clonkami

NAPÁJENÍ :		3x240/400V + PE + N, 50Hz AC	
OCHRANA :		automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S	
Zdeněk Fryd, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Stavebník : Město Knov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Knov		Stupeň : DPS	
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Knov		Datum: 03/2021	
		Měřítko: 1 : 65	
		Formát: A2	
Vykres: ELEKTROINSTALACE - montážní schéma 2NP - část F		D.1.4.7.13	