

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: písemná žádost  
ZE DNE: 2.12.2020

SPIS. ZNAČKA: S KHSMS 59724/2020/BR/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 4498/2021/BR/HOK  
VYŘIZUJE: Tkačiková, Ing. Bezděková  
TEL.: 554 774 122  
E-MAIL: leona.tkacikova@khsova.cz

DATUM: 1.2.2021

Ing. arch. Tomáš Šonovský  
Architektonická kancelář  
Gen. Piky 2889/6  
Ostrava 1  
702 00

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, zastoupeného starostou Ing. Tomášem Hradilem, zastoupeného na základě plné moci Ing. arch. Tomášem Šonovským, Architektonická kancelář, Gen. Piky 2889/6, Ostrava 1 PSČ 702 00, ze dne 2.12.2020, doplněné dne 19.1.2021 na schválení projektové dokumentace k projektu stavby pro stavební řízení na akci „Sokolovna Krnov, celková rekonstrukce budovy“ na p.p.č. 1016, 1017/3, 1017/4 v k.ú. Krnov Horní Předměstí.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci „Sokolovna Krnov, celková rekonstrukce budovy“ na p.p.č. 1016, 1017/3, 1017/4 v k.ú. Krnov Horní Předměstí

## s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením užívání je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody).

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, zastoupeného starostou Ing. Tomášem Hradilem, zastoupeného na základě plné moci Ing. arch. Tomášem Šonovským, Architektonická kancelář, Gen. Piky 2889/6, Ostrava 1 PSČ 702 00 ze dne 2.12.2020, doplněné dne 19.1.2021 na schválení projektové dokumentace k projektu stavby pro stavební řízení na akci „Sokolovna Krnov, celková rekonstrukce budovy“ na p.p.č. 1016, 1017/3, 1017/4 v k.ú. Krnov Horní Předměstí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00




Předmětem předložené PD je rekonstrukce budovy sokolovny, kulturní památky u atletického stadionu pro sportovní využívání. Je to třípodlažní budova s nevyužitým podkrovím. V 1.NP se nachází hygienické zázemí, úklidová komora, malé tělocvičny, klubovna a prodejna upomínkových předmětů, vrátnice/recepce, sklady, ošetrovna. Ve 2.NP se nachází kromě tělocvičny, sklady nářadí a cvičebních pomůcek, . Úklidová komora , soc. zázemí. Ve 3.NP se nachází kanceláře a 4.NP je půdním prostorem. Provoz bude zajištěn 2 zaměstnanci, kteří budou zajišťovat chod sokolovny. Prostory vrátnice, kanceláří a prodejny nebudou trvalým pracovištěm. Zdrojem pitné vody bude nová vodovodní přípojka napojena na vodovodní řad. TUV bude připravována v technické místnosti stávajícími plynovými ohřívači TV. Elektrické zásobníkové ohřevy jsou navrženy pro místnosti 1.20, 2.06, 2.13 a 2.15, 3.08. Vytápění objektu bude radiátorové teplovodní. Umělé osvětlení bude umožněno LED svítidly. Denní osvětlení a přirozené větrání bude zajištěno okny. Hygienická zařízení budou větrány podtlakově vzduchotechnickým systémem: zařízení č. 1 Větrání zázemí 1.NP – šatny a sprchy, zařízení č. 2 Větrání zázemí 1. NP – m-č- 1.18., 1.19, zařízení č. 3 Větrání zázemí 2.NP – m.č. 2.13, 2.14, zařízení větrání velké tělocvičny – m-č- 2.04, zařízení č. 5 Větrání tělocvičny – m-č- 1.17. Velká tělocvična bude odvětrávána vzduchotechnikou pomocí sestavné rekuperační jednotky umístěné v půdním prostoru. Sání venkovního vzduchu je z fasády budovy, výfuk odpadního vzduchu je vyveden nad střechu objektu. Byla předložena Hluková studie vypracovaná p. Jiřím Ševčíkem, Zdeňka Štěpánka 1734, 738 01 Frýdek – Místek, leden 2021. Nejbližší chráněné venkovní prostory staveb jsou na parcelách č. 6061, 6060, 6059, 6058,6057,1141. Provoz sokolovny bude pouze v denní době.

Pro nejbližší chráněné venkovní prostory staveb byly vypočteny hodnoty  $L_{Aeq, 8h} = 23,4 \text{ dB} - 31,2 \text{ dB}$ . Vypočtené hodnoty nepřekračují hygienický limit pro hluk v chráněném venkovním prostoru stavby v denní době uvedený v ust. § 12 odst. 1, 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Podmínka byla stanovena s ohledem na ust. § 5 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb. a směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb., a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č. 1 vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předložený návrh odpovídá při respektování shora uvedené podmínky požadavkům § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění a je v souladu s ust. § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a s ust. . § 12 odst. 1, 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a respektuje požadavky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.



  
Ing. Alena Ondrová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě  
územní pracoviště Bruntál

**Rozdělovník:**

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2**

1x adresát, počet listů 1 P

1x KHS, oddělení HOK, počet listů 1