


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>
1.01	VSTUPNÍ HALA S SCH	26,47
1.02	SKLAD	2,46
1.03a	CHODBA	102,68
1.03b	CHODBA	26,07
1.04	CHODBA / VSTUP DO SNÍŽENÉHO PP	3,05
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,00
1.06	PŘEDSÍŇ S UM	4,62
1.07	PISOÁRY	7,48
1.08	WC MUŽI 2x	1,97
1.09	PŘEDSÍŇ S UM	6,06
1.10	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY	4,07
1.11	WC ŽENY 3x	1,65
1.12	ŠATNA	28,59
1.13	SPRCHY	6,95
1.14	ŠATNA	30,26
1.15	SPRCHY	7,24
1.16	SKLAD POMŮCEK	15,75
1.17	TĚLOCVIČNA – MALÁ	121,9
1.18	WC	2,76
1.19	SPRCHY	4,45
1.20	ŠATNA TENISTÉ	14,78
1.21	PRODEJNA OBČERSTVENÍ	18,59
1.22	SKLAD	4,47
1.23	SCHODIŠTĚ	10,14
1.24	ŠATNA ROZHODČÍ	6,96
1.25	ŠATNA	41,02
1.26	neobsazeno	
1.27	UMÝVÁRNA / SPRCHY	14,09
1.28	WC INVALIDÉ	4,73
1.29	UMÝVÁRNA / SPRCHY	14,37
1.30	WC INVALIDÉ	4,68
1.31	ŠATNA	45,87
1.32	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,40
1.33	OŠETŘOVNA, TRENEŘI	16,52
1.34	SKLAD	4,86
1.35	VRÁTNICE / RECEPCE	5,84
0.01	PŘÍPRAVA TUV	
2.02	ZÁDVEŘÍ – HLAVNÍ VSTUP PRO DIVÁKY	



LEGENDA PBR

— · — · — ·	hranice nových PÚ – řešeno v rámci ZS sk. II
N 1.01-II.	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
←	směr úniku osob
▲	PHP
(H)	vnitřní odběrní místo D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m
(NÚ)	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179 – nouzové kování neuzamykatelný uzávěr, pevný klíč
(X)	nouzové osvětlení únikových cest
(Z)	hlavní rozvaděč el. energie
(E)	prostor vybavený hlásiči požáru dle ČSN EN 14604 – hlásiče napojeny do systému EZS
(E)	ústředna EZS
(E)	požární klapka na VZT potrubí s požární odolností EI30 instalovaná v úrovni požární stěny
(1)	dveře s požární odolností EW30-C/DP3



ZHOVMTEL		ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA GEN. PÍKY 2889/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKY.CZ, IČ: 12658391, tel 603 495 728	
NÁZEV STAVBY		<b>SOKOLOVNA KRNOV CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY</b>	
VYPRACOVAL	ING. HRDINOVÁ, BC. KONEČNÝ ČKAIT: 1103877		
OBJEDNATEL	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV	STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DPS
STAVĚBNÍ OBJEKT	SO 01 - SOKOLOVNA	DATUM VYPRACOVÁNÍ	12/2020
ČÁST	D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	A3 - 1 : 150
NÁZEV VÝKRESU	PBR: PŮDORYS 1.NP	ČÍSLO ZAKAZKY	05 - 2019
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.3 - 03