



Index	popis výrobku	Sv. tok	Příkon	Počet
1	Interiérové LED svítidlo bezrámečkového designu, mikropřizmatický difuzor, 20W, Ra80, 4000K, vyzařovací plocha 406 cm2, IP20/40	3240 lm	20 W	4
2	Interiérové LED svítidlo bezrámečkového designu, mikropřizmatický difuzor, 26W, Ra80, 4000K, vyzařovací plocha 798 cm2, IP20/40	4583 lm	26 W	4
3	Interiérové LED svítidlo bezrámečkového designu, opálový difuzor, 32W, Ra80, 4000K, vyzařovací plocha 1320 cm2, IP44	3700 lm	32 W	7
4	Průmyslové LED svítidlo s účinností 94% a saténovým difuzorem, hliníkový chladič, 31W, Ra80, 4000K, vyzařovací plocha 1270 cm2, IP66	4560 lm	31 W	6
6	Interiérové LED svítidlo bezrámečkového designu, mikropřizmatický difuzor, 30W, Ra80, 4000K, vyzařovací plocha 1800 cm2, IP20/40	4931 lm	30 W	4
10	Interiérové LED svítidlo bezrámečkového designu, mikropřizmatický difuzor, spotřeba 31W, Ra80, 4000K, vyzařovací plocha 3600 cm2, IP20/40	5914 lm	33 W	24
11	Interiérové LED svítidlo bezrámečkového designu, mikropřizmatický difuzor, spotřeba 31W, Ra80, 4000K, vyzařovací plocha 3600 cm2, IP20/40	7644 lm	44 W	8
N1	nouzové přisazené svítidlo, optika koridor, auto test	250 lm	5 W	2
N2	nouzové přisazené svítidlo, optika open area, auto test	250 lm	5 W	7

AKCE		MŠ K. ČAPKA NOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY, PAVILON "A", PAVILON "B" + KRČEK A PAVILON "C"						 ELEKTRO BLATÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI					
VYPRACOVAL		RADIM BLATÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLATÁK					
MÍSTO										PARE			
K. Čapka 2099, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov													
INVESTOR		Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139											
ČÁST	D.1.4a	DATUM	04/2020	ZAKÁZKA	2020/1	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	4x A4	MĚŘÍTKO	1:100		
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PAVILON A - Osvětlení - 2.NP										ČÍSLO VÝKRESU D.1.4a-4			
Radim Blaták, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz													