

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (2)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v podlimitním otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Sokolovna – celková rekonstrukce budovy

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Město Krnov
sídlo: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
profil zadavatele: <http://zakazky.krnov.cz>

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov zastoupené Ing. Tomáše Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Sokolovna – celková rekonstrukce budovy** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 18. 5. 2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-021048. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz:

Otopná tělesa specifikovaná v PD se již nevyrábějí. Prosím o sdělení, zda máte informace, kde by se dala sehnat nebo zda můžeme nacenit jiné. Pak bychom potřebovali jejich specifikaci. V rozpočtu je psáno, že chcete teracový soklík 235 m. Ovšem všude v PD je psáno, že soklíky mají být vytažené z litého teraca. Prosíme o upřesnění technologie. Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Nové radiátory musí odpovídat charakterem, materiálem a tvarem původním z doby realizace stavby (+- rok 1932-33). Ty byly litinové článkové, jednoduchého, standardního provedení. Nové radiátory musí být litinové, článkové, rozměrů a výkonu stejné nebo přibližné zadávací dokumentaci, tak ať radiatorové tělesa odpovídají tvaru a vzhledu z doby realizace stavby.

Zadavatel ověřil u jiných výrobců dodávku srovnatelné náhrady radiátorových těles.

Sokl litých teracových podlah bude vytažen na stěnu a bude pevně spojen s podlahou pozlábkem. Tvar soklu bude odpovídat stávajícím soklům, včetně nároží. Vzhledem k pracnosti je rozpočtován samostatnou položkou v místech, kde se bude provádět nově.

V Ostravě dne 8. 6. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele