

7D BIM projekt s.r.o.
Patrik Romanidis
Revoluční 910/20
Krnov

794 01

VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ
LCR941/098923/2021

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0000337/2022

DATUM
28.01.2022

VYŘIZUJE
Ing. Šponerová Lucie

TELEFON
956 951 231

GSM
724 525 008

FAX

E-MAIL
Lucie.Sponerova@lesycr.cz

**„Dešťová kanalizace, retenční nádrž s přepadem do Kobyliho potoka“
- vyjádření správce Kobyliho potoka**

- investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov

Na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi dne 6.12.2021 Vám zasíláme následující stanovisko.

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupeny Oblastním ředitelstvím severní Morava se sídlem Pikartská 2182/52, 710 00 Ostrava, jsou správcem Kobyliho potoka (IDVT: 10100730, č.h.p. 2-02-01-051) v k.ú. Staré Purkartice.

Výše uvedený vodní tok má v dotčené lokalitě vlastní parcelu (parc.č. 833/1, 119/2 k.ú. Staré Purkartice, vlastník: ČR, právo hospodařit s majetkem státu: LČR, s.p.), koryto toku je souvisle upraveno, správce toku zde eviduje majetek.

V předložené projektové dokumentaci pro společné povolení je navržena stavba nové haly pro uskladnění techniky Lesní správy Města Krnova s.r.o. v k.ú. Staré Purkartice na pozemcích parc.č. 139/9, 824/4, 837/1, 119/1, 119/2, 833/1. Pro likvidaci dešťových vod budou využity dvě propojené retenční nádrže o celkovém objemu 24 m³ s bezpečnostním přepadem (PVC DN 110) do Kobyliho potoka, který bude ukončen výústním objektem z lomového kamene cca v ř. km 9,270.

Správce vodního toku Kobyli potok souhlasí se zaústěním dešťových vod do koryta toku za předpokladu respektování následujících podmínek:

1. V místě budoucího zaústění dešťových vod se nachází souvislé podélné opevnění pravého břehu Kobyliho potoka rovnalinou z lomového kamene. Správce toku požaduje, aby po osazení potrubí bezpečnostního přepadu (PVC DN 110 s koncovou klapkou) bylo stávající opevnění koryta uvedeno do původního stavu.
2. Správce toku bude v předstihu min. 7 dnů informován o provádění stavby v místě zaústění bezpečnostního přepadu do koryta Kobyliho potoka. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude správce toku vyzván k převzetí dotčeného úseku koryta Kobyliho potoka (kontakt: ing. Šponerová tel. 724 525 008, e-mail: lucie.sponerova@lesycr.cz).
3. Realizací stavby: „Dešťová kanalizace, retenční nádrž s přepadem do Kobyliho potoka“ nesmí dojít k omezení práv a zájmů správce toku, která jsou dána Zák. č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění.
4. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

Ing. Michael Šnajdr
náměstek pro vodní hospodářství a investice
OŘ severní Morava