



zveřejněno na profilu zadavatele dne 11. 12. 2023

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“)

Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Město Krnov
sídlo: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta
Profil zadavatele: <http://zakazky.krnov.cz>

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **04. 12. 2023**. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

K Objektu SO 451 Veřejné osvětlení chybí bližší specifikace svítidel. Žádáme o dodání světelného výpočtu nebo bližší specifikaci svítidel.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Objekt VO 451 Veřejné osvětlení dodavatelé ocení dle zveřejněného výkazu výměr s položkovým rozpočtem a technické zprávy. Vzhledem k profilu veřejné zakázky nemůže objednatel (zadavatel) určit typ výrobce. Nejběžnější typy používané ve městě Krnov jsou svítidly od výrobců Thorn a Phillips. Viz. Manuál veřejného prostranství, volně přístupný na stránkách města Krnova. [Manuál veřejného prostranství](#).

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 2:

Objekt SO 491 Přeložka optického kabelu. K tomuto objektu chybí PD. Pro tento typ přeložky dle informace správce sítě vlastník SEK vždy uzavírá smlouvu o přeložce s investorem stavby, což je v tomto případě Město Krnov. Tímto žádáme zadavatele, zda neposkytne rozpočet SO 491 přeložka optického kabelu, aby byl pro všechny uchazeče stejný. Případně, zda-li má zadavatel uzavřenou smlouvu o přeložce se správcem sítě.



Odpověď zadavatele na dotaz:

Součástí zveřejněného výkazu výměr s položkovým rozpočtem je i Objekt SO 491 Přeložka optického kabelu. Nová trasa optického kabelu je zaznačená v koordinační mapě.

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 3:

Žádám o doplnění informací týkající se VŘ na dodavatele "Úprava prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov". Je součástí díla i realizace stavebních objektů (SO 301 – Přeložka jednotné kanalizace; SO351 – Přeložka Vodovodu)? Uvedené stavební objekty nejsou součástí položkového rozpočtu.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Objekt SO 301 – Přeložka jednotné kanalizace a Objekt SO 351 – Přeložka vodovodu, není součástí předmětné veřejné zakázky. Přeložky jsou již provedeny.

V Ostravě dne 11. 12. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele