



zveřejněno na profilu zadavatele dne 15. 12. 2023

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (4)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“)

Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Město Krnov
sídlo: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta
Profil zadavatele: <http://zakazky.krnov.cz>

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **04. 12. 2023**. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

Ve výkazu výměr se nachází položky SO101 – č. 9 a 16; a SO 102 – č. 9 „VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY“ (viz níže). Tyto položky se nám v projektové dokumentaci nepodařilo dohledat, z jejich popisu ve výkazu výměr navíc není možné jednoznačně určit, jaké parametry by geomříže měly mít (tloušťka, velikost oka, pevnost v tahu atd.). Na základě toho konstatujeme, že nejsme schopni tuto položku zodpovědně ocenit. Žádáme zadavatele VZ o konkrétní specifikaci geomříží, případně o jejich doplnění do PD.

9	574750A0	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 378,30000	0,00
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)					
- očištění podkladu					
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
TROJOSÁ GEOMŘÍŽ Z PP:					
PRO PARKOVACÍ PLOCHY A KOMUNIKACE : (583+670)*1,1				1 378,3000	

Odpověď zadavatele na dotaz:

Typ výrobku: trojosá monolitická geomříž
Výrobní materiál: polypropylén (PP)



Systém hodnocení:	Systém 2+
Šířka role:	4,0 m
Velikost ok:	40/40 mm (podélně/úhlopříčně)
Velikost šestiúhelníků:	80 mm (tolerance ± 4 mm)
Tloušťka uzlu:	3,1 mm
Plošná hmotnost:	0,220 kg/m ² (tolerance -0,035 kg/m ²)
Pevnost spoje:	100% (tolerance -10%)
Sečnová tuhost při 0,5% deformaci:	390 kN/m (tolerance -75 kN/m)
Sečnová tuhost při 2,0% deformaci:	290 kN/m (tolerance -65 kN/m)
Poměr radiální sečnové tuhosti:	0,80 (tolerance -0,15)
Ochrana před UV zářením:	min. 2% uhlíku rovnoměrně rozptýleného v polymeru
Odolnost proti zvětrávání ¹⁾ :	zbytková pevnost > 80%
Odolnost proti oxidaci ²⁾ :	pro životnost 50 let smí být geomříž vystavena teplotě 120°C po dobu 28 dní
Životnost ³⁾ :	min. 100 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4<pH<9 a teplotou zeminy menší než 15°C, min. 50 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4<pH<9 a teplotou zeminy <25°C, při zakrytí do 30 dnů od instalace
Nebezpečné látky:	méně než dle požadavků uvedených v platných národních nařízeních členských států EU

V Ostravě dne 15. 12. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele