



zveřejněno na profilu zadavatele dne 15. 12. 2023

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (5)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“)

Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov

1. Údaje o zadavateli

zadavatel: Město Krnov
sídlo: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta
Profil zadavatele: <http://zakazky.krnov.cz>

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Úprava veřejného prostranství před hřbitovem – Smetanův okruh, Krnov** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **04. 12. 2023**. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění) č. 1:

Na základě Vysvětlení obsahu ZD VZ (2) ze dne 12. 12. 2024 žádáme zadavatele o jasnou specifikaci položky, mimo jiné, obsažené v SO Demolice:

9	014102OA0.1	POPLATKY NA SKLÁDKU - ASFALT	T	798,60000	0,00
		PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVEDE ZHOTOVITEL ZKOUŠKY PAU NA ZATŘÍDĚNÍ FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU DO ZAST1-4			
		(CENA ZAHRNULÉ I NÁKLADY NA ZKOUŠKY PAU)			
		VIZ. POLOŽKA Č. 113743OA0 : 205*0,05*2,4		24,60000	
		VIZ. POLOŽKA Č. 113748OA0 : 2150*0,15*2,4		774,00000	

Dle našeho názoru je popis položky v rozporu s vysvětlením ZD. Dále žádáme zadavatele o stanovení nové předpokládané hodnoty VZ s vazbou na skutečnosti uvedené ve Vysvětlení obsahu ZD VZ (2) ze dne 12. 12. 2023.



Odpověď zadavatele na dotaz:

V rámci přípravy projektové dokumentace nebyla provedena PAU zkouška asfaltu, proto by všichni zhotovitelé měli postupovat dle vyhlášky **č.130/2019 Sb.**, kde dle §3 pokud se nejedná o případ podle odstavce 2 (konstrukční vrstva, která byla prokazatelně vybudována po 1. lednu 2000) a není provedeno vzorkování a zkoušení podle § 7, je asfaltová směs pro účely této vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy **ZAS-T4**. Během realizace provede zhotovitel PAU zkoušku asfaltu, která je součástí rozpočtu a případnou změnu třídy ze ZAS-T4 na nižší zohlední v méněpracích.

V Ostravě dne 15. 12. 2023

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele