


$$17 \times 100 = 1700 \text{ (36 OTVORU } \varnothing 4)$$


ŘEZ A-A



REN B-B

6			
5	Hadicový nástavec 5/4" varný mat 1.4301 (17 240)	typ337S	1 ks
4			
3	Plech Ø 60, tl. 4 mat 1.4301 (17 240)	ČSN 420034	2 ks
2			
1	Trubka 60,3x2 - mat. 1.4301 (17 240)	EN 10217-7	1,8 bm
Poz.	Název - Rozměr	Typ - Norma	Množství

MĚŘÍTKO		Jméno	Podpis	Datum
1:20	NAVRHL	Bc. KOISSER		10/22
SKARTAČNÍ ZNAK	KONTROLOVAL	ING. POZDĚNA		10/22
	SCHVÁLIL	ING. POZDĚNA		10/22

POZN.  
1. OTVOR Ø32 VRTAT PO SVAŘENÍ POS. 1. A 2.

<i>Thermo</i> <i>konsult</i>	ZAKÁZKA	ZIMNÍ STADIÓN KRNOV	CELEK	MODERNIZACE	CHLADICHO ZAŘÍZENÍ	
	NÁZEV	SPRCHOVACÍ TRUBKA				
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	K-3-473				
						listů* 1
						list 1