



LEGENDA ELEKTRO, MaR:

- 2+N

2
- ROZVÁDEČ SYSTÉMU MaR
- ZÁŘÍKOVÉ SVÍTELNO, 2x36 W, IP65, DO ZÓNY 2, S NOLIZOVÝM ZDROJOVÝM MODULEM
- ZÁŘÍKOVÉ SVÍTELNO, 2x36 W, IP65, DO ZÓNY 2
- ZÁŘÍKOVÉ SVÍTELNO, 1x36 W, IP54
- ZÁŘÍKOVÉ SVÍTELNO, 2x36 W, IP54
-
- LED SVÍTELNO, 1x6 W, IP54, S NOLIZOVÝM ZDROJOVÝM MODULEM, 1100
-
- OSVĚTLOVACÍ SVÍTELNO, DO ZÓNY 2 (2x SIGNÁLKA, HAV. STOP TLAČITKO, PŘEPÍNAČ)
-
- ZÁŠKOVNÍ SVÍTELNO, (2x400V/32A/3P, 3x230V/16A/3P)
-
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
-
- VYPÍNAČ, ŘÁZENÍ 0.7
-
- VYPÍNAČ, ŘÁZENÍ 0.6
-
- VYPÍNAČ, ŘÁZENÍ 0.1
-
- KABEL VEDEN V LÍŠTĚ PVC PŘÍP. TRUBCE PVC
-
- HLAVNÍ KABELOVÝ ŽLAB, SAMOSTATNĚ PRO SILNO A MaR

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 1/N/PE, AC 50Hz, 230V, TN-S
STŘÍDAVÁ, AC 50Hz, 24V, OCHRANA FELV

OCHRANA PŘI PORUŠĚ: - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- FUNKČNÍM MALÝM NAPĚTÍM FELV

DOPLŇKOVÁ OCHRANA: - DOPLŇJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

MERITKO 1:100	Jméno NAVRHL R. VESELÝ	Podpis	Datum 12/22	Zpracoval Naučil Kontroloval Schválil Datum			
SKARTAČNÍ ZNAK	KONTROLOVAL R. VESELÝ		12/22				
	SCHVÁLIL R. VESELÝ		12/22				
Thermo konsult	ZAKÁZKA ZS KRNOV - REK. OHLADICHO ŽAR			ČELEK EMI + MaR			
	NÁZEV EMI + MaR PŮDORYS - ELEKTROINSTALACE			ARCHIVNÍ ČÍSLO 2.06			Lístů 6
							Líst 1