

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
0.01	SKLEP SE SCHODIŠTĚM	18,5
0.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,5
0.03	SKLEP	20,7

LEGENDA

- spínač jednopólový – ř.1 IP44
- přepínač střídavý – ř.6 IP44
- zásuvka 230V/16A IP44
- doplňkové/hlavní ochranné pospojování
- rozdavěč silnoproudý
- rozdavěč technologický
- ekvipotenciální přípojnice MET
- okruhy 230V do 10A
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 400V kabely CYKY
- hlavní kabelové trasy pod omítkou

RH.101/a
označení zařízení
číslo jističe / obvodu
označení napájecího rozvaděče

LEGENDA SVÍTIDEL

- C2

Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 1107lm* 840 EVG 7,3W IP66 PMMA Opal L605 RAL 7035
- C3

Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 2142lm* 840 EVG 15,3W IP66 PMMA Opal L605 RAL 7035
- NO1

Venkovní LED svítidlo12W 1000lm 4000K EVG IP66 BK


POZNÁMKY:

- Umístění koncových prvků (zásuvek, vypínačů apod.) koordinovat na stavbě dle upřesnění umístění zařízení předmětů a požadavku investora.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Vybrané světelné okruhy a zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



AKCE	MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁLSKÁ 1400/80, KRNOV REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			SINUITECH	
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK	
MÍSTO	MŠ Slunečnice, Bruntálská 1400/80, 794 01 Krnov				PARE
INVESTOR	Město Krnov, IČO 00296139, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov				
ČÁST	D.1.4.a	DATUM	01/2024	ZAKÁZKA	2021/125
		STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2x A4
MĚŘÍTKO	1:50				
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	Silnoproudé instalace - 1.PP				D.1.4.a-3