

LEGENDA

- spínač jednopólový – ř.1
- volné vyvedení kabelu 230V nad 10A
- zásuvka 230VP/16A
- hlavní ochranné pospojování
- ohříváč TUV
- čidlo pohybu 360° pro VZT
- ventilátor (dodávka profese VZT)
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 230V do 10A

LEGENDA SVÍTIDEL

- d410 3x7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opdlový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED)

Legenda místností						
Č. Míst.	Funkce	Ref. číslo [-]	E _m [kx]	U ₀ [-]	U _{GR_L} [-]	R _a [-]
201	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5.4.1	100	0,4	25	60
202	PŘEDSÍŇ WC	5.2.4	200	0,4	25	80
203	WC MUŽI	5.2.4	200	0,4	25	80
204	WC ŽENY	5.2.4	200	0,4	25	80

POZNÁMKY:

– všechny okruhy budou jištěny pomocí proudových chráničů s nadproudovou ochranou (nutno prověřit)




ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE 2.NP ZŠ SMETANŮV OKRUH 24/2, KRNOV										 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI									
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK													
MÍSTO	ZŠ Smetanův okruh 24/2, Krnov										PARÉ									
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČO: 00296139																			
ČÁST	D.1.4	DATUM		02/2020		ZAKÁZKA		2020/151		STUPEŇ		DPS	FORMAT		2 x A4		MĚŘÍTKO		1:50	
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										Číslo výkresu		D.1.4-2							
PŘÍLOHA																				