



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 06.04.2023
Naše značka: RSMSS/20230406-004/SUS
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20230328-008/ES
Vy izuje: Martin Drímal
Telefon: +420602527993
E-mail: martin.drimal@veolia.com
Datum: 11.04.2023

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20
16000 Praha

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro účely společného územního a stavebního řízení

Název akce:	Dopravní řešení v lokalitě Janá kovo náměstí	
Stručný popis akce:	rekonstrukce komunikací	
Lokalizační údaje:	Okres:	Bruntál
	Obec:	Krnov
	Název k.ú.:	Krnov-Horní Předměstí
Kontaktní osoba:	ing. Martin Krejčí, kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	731105340, martin.krejci@pudis.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 11.04.2023	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Sever, závod DS

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Dle Vámi předložené situace dojde k dotčení tepelné sítě tvořené předizolovaným potrubím uloženým v pískovém loži, které se nacházejí ve správě Veolia Energie R, a.s.

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace pouze při dodržení následujících podmínek:

- 1) V průběhu všech prací stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních částí teplotního zařízení. V případě pojezdu těžké techniky v ochranném pásmu budou instalovány roznášecí desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelných sítí před vlivem zatížení těžké techniky.**
- 2) V případě snížení krycí vrstvy tepelných sítí pod 0,5m budou také instalovány roznášecí desky zajišťující dostatečnou ochranu před vlivem zatížení těžké techniky.**

1/2

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního
managementu dle ČSN ISO 37001.



- 3) V případě poškození teplotrenského zařízení zajistí stavebník opravu na svoje náklady odbornou firmou. O tomto poškození ihned informuje naše Zákaznické centrum 800 800 860.
- 4) Při výstavbě lešení nebo jiných konstrukcí nebude základová část postavena nad teplotrenské zařízení.
- 5) Zařízení staveníšť, stavební materiál nebo odpad bude umístěn mimo zákonné ochranné pásmo teplotrenského zařízení (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany).
- 6) V zákonné ochranném pásmu teplotrenského zařízení nedojde k výsadbě zelen trvalého nebo chráněného charakteru.
- 7) Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření budou avizované činnosti považovány jako činnosti bez našeho souhlasu.
- 8) V případě změny dokumentace požadujeme zaslání nové žádosti o vyjádření.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing. Radim Masný
Vedoucí sektoru Sever
Tel.: + 420 597 453 521
E-mail: radim.masny@veolia.com