



Investor:
Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1
79401 Krnov

Vaše značka:

Číslo jednací: **KVAK/JH/2023/0094**

Vyřizuje: **Ing. Jana Hlaváčková**

Telefon: **+420 554 620 475**

E-mail: **hlavackova@kvak.cz**

Žadatel:

PUDIS a.s.

Ing. Martin Krejčí

Prokešovo nám. 5

70200 Ostrava

Název akce: **Dopravní řešení v lokalitě Janáčkovo náměstí v Krnově**

Důvod akce / žádosti: **Spojené územní a stavební řízení**

Zájmové území

Obec: **Krnov**

Katastr: **Krnov-Horní Předměstí**

Vlastní popis: **Seifertova**

Datum vydání vyjádření: **17.04.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **17.04.2024 (12 měsíců)**

Jsou navrženy stavební úpravy v ulici Seifertova, od křižovatky s ul. Máchova po napojení na ul. M. Gorkého. V řešeném úseku jsou nově navržena parkovací stání, zvýšený zpomalovací práh a zvýšená křižovatková plocha, přechod pro chodce, úprava dopravního značení.

V odůvodněných případech budou přemístěny uliční vpustě. Nové UV se napojí přípojkou DN 150 na stávající přípojku. Nové připojení na kanalizaci bude provedeno jenom v nutném případě a bude konzultované s naší organizací.

Součástí stavby je úprava vjezdu z ulice Albrechtická. Zde je navržený zpomalovací práh, k jeho odvodnění je nově navržený odvodňovací žlab a kanalizační přípojka s uliční vpustí.

Souhlasíme s úpravou dopravního řešení v ul. Seifertova na ppč. 2343, 2454, 2453, 2342, 1995/1, 1924, 5780/1, 2347/1 k.ú. Krnov-Horní Předměstí, podle předložené PD, za podmíněk:

- bude dodržena ČSN 73 6005,
- termín zahájení stavby nám stavebník oznámí min. 5 pracovních dnů před zahájením stavby,
- před zahájením stavby stavebník požádá o vytyčení sítí na místě samém (tel. 602 786 538), o čemž bude sepsán vytyčovací protokol,
- vnější znaky podzemního vedení (šachty, šoupátka) v upravovaných plochách musí být výškově přizpůsobeny do úrovně nového povrchu po ukončení prací budou předány naší organizaci nepoškozené a ve funkčním stavu,
- dojde-li k poškození našeho zařízení, stavebník okamžitě tuto skutečnost ohlásí naší organizaci, vzniklé škody hradí investor (stavebník) na vlastní náklady.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti



krnovské vodovody a kanalizace



Přílohy:

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- situace stavby.pdf (příloha vyjádření)

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M.Gorkého 816/11 -2-

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Ing. Ivan Křištofík

vedoucí provozního útvaru

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.

Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlavackova@kvak.cz, www.kvak.cz

IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148