



Investor:
Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1
79401 Krnov

Vaše značka:

Číslo jednací: **KVAK/JH/2021/0132**

Vyřizuje: **Ing. Jana Hlaváčková**

Telefon: **+420 554 620 475**

E-mail: **hlavackova@kvak.cz**

Žadatel:

Ing. Jan Uherek
Maxima Gorkého 714/35
79401 Krnov

Název akce: **VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ KODUS A ZŠ KLÍČEK - ETAPA 2**

Důvod akce / žádosti: **Spojené územní a stavební řízení**

Kombinovaný důvod:

Zájmové území

Obec: **Krnov**
Katastr: **Krnov-Horní Předměstí**

Datum vydání vyjádření: **2021-10-08**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

V rámci 2.etapy úpravy okolí objektu KODUS na ul.Bruntálská č.o.81 bude provedena úprava přístupové komunikace, okolní zeleně, nově bude postavený přístřešek se zpevněnou plochou, veřejné osvětlení. V řešeném území se nachází kanalizace DN 250 ve správě naší organizace; a vodovodní a kanalizační přípojky k objektu Kodus a ZŠ ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

Souhlasíme se stavbou „Veřejné prostranství KODUS a ZŠ KLÍČEK – etapa 2“ podle zpracované PD, na ppč.3693, 3694/3, 3696, 3688/1, 3688/2 k.ú.Krnov-Horní Předměstí, za podmínek:

- bude dodržena CSN 73 6005 při styku kanalizace, vodovodní přípojky a projektovaného kabelu VO
- výkopové práce v blízkosti veřejné kanalizace, vodovodního potrubí budou prováděny ručně
- termín zahájení stavby nám bude oznámený min. 7 dnů předem
- před zahájením stavby požádáte o vytyčení sítí na místě samém (tel. 602 786 538), o čemž bude sepsán vytyčovací protokol; a o předání vnějších znaků potrubí, které nám budou po ukončení prací předány zpět v nepoškozeném stavu
- vnější znaky podzemního vedení (šachty) v upravovaných plochách musí být výškově přizpůsobeny do úrovně nového povrchu
- dojde-li k poškození našeho zařízení, je třeba okamžitě tuto skutečnost ohlásit naší organizaci, vzniklé škody hradí investor na vlastní náklady.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.
Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlavackova@kvak.cz, www.kvak.cz
IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148



Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- Situace stavby.pdf (příloha vyjádření)

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M.Gorkého 816/11 -2-

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Ing. Ivan Křištofík
vedoucí provozního útvaru
Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.

Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlavackova@kvak.cz, www.kvak.cz

IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148