



Smlouva o připojení výrobní elektřiny k distribuční soustavě vysokého napětí (vn) nebo velmi vysokého napětí (vvv)

Číslo smlouvy: 11_CEZDI_02858034

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: ČEZ Distribuce, a. s.
sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ: 24729035
DIČ: CZ 24729035
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
licence: na distribuci č. 121015583
registrace OTE: č. 715

osobní údaje

dále jen „PDS“

a

2) Výrobce

obchodní firma/název: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
zák. číslo: 0010213325
IČ: 47674148
DIČ: CZ47674148
zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11118
ulice, č.pop./or.: M. Gorkého 816/11, 816/11
obec: Krnov
dodací pošta: Krnov 1, PSČ: 794 01
jednatel/zastoupen: RNDr. Eva Šindelářová, jednatel

osobní údaje

dále jen „Výrobce“

uzavírají tuto smlouvu:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva je uzavřena podle § 50 odst. 3, ve spojení s § 96 odst. 3, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „EZ“], jakož i § 5 vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Vyhláška o připojení“] a Pravidel provozování distribuční soustavy [dále jen „PPDS“], ve znění pozdějších předpisů, vydaných PDS.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek PDS připojit, při splnění dále uvedených podmínek, výrobu elektřiny specifikovanou v čl. III této smlouvy (dále jen „Výrobna“) a zajistit Výrobci dohodnutý rezervovaný výkon a příkon, a to v návaznosti na žádost Výrobce o připojení Výrobní k distribuční soustavě do napěťové hladiny vn, vvn, doručené PDS dne 23. 11. 2010, a umožnit Výrobci dodávku elektřiny z distribuční soustavy, a závazek Výrobce uhradit PDS podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného výkonu a příkonu stanovený Vyhláškou o připojení (dále jen „Podíl na nákladech“).

III. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ VÝROBNY V PŘEDÁVACÍM MÍSTĚ

1) SPECIFIKACE VÝROBNY

- a) typ výroby: Kogenerační
- b) způsob provozu výroby: Přebytky do distr. soustavy
- c) místo výroby: Petrův důl O/VO, Krnov, 794 01 Krnov 1
- d) technické podmínky připojení (příloha č. 1): číslo: 4120635642
- e) číslo místa spotřeby: 2842337
- f) číslo předávacího/odběrného místa (EAN): 859182400509534490

2) TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBNY

- a) celkový instalovaný výkon: 520.0 kW
- b) rezervovaný příkon pro vlastní spotřebu: 260.0 kW
- c) rezervovaný výkon výroby (max. výkon dodávky elektřiny do DS): 260.0 kW
- d) rezervovaný příkon: 300.0 kW
- e) napěťová hladina: 22 kV (VN)

3) INSTALOVANÉ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

	Počet[KS]	Inst. výkon [kW]	Druh[asyn., syn.]	Výrobce
Typ č. 1	1	520.0	KGJ	

4) KOMPENZACE

Typ: Centrální

Výkon: 0.0 kVAr

Povolený rozsah účinníku ($\cos \varphi$):

- spotřeba + 0.95 – 1, odběr Q z DS
- výroba - 0.95 – 1, odběr Q z DS

5) MÍSTO PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ – PŘEDÁVACÍ MÍSTO

kabelová síť vn v ts odběratele

6) HRANICE VLASTNICTVÍ

kabelové koncovky na kabelovém vedení vn v ts

7) SPÍNACÍ PRVEK SLOUŽÍCÍ K ODPOJENÍ VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ OD DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

odpínač vn v transformační stanici

8) ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ ELEKTŘINY

- a) přístupnost měřicího zařízení: [X] Z veřejného prostranství [] Za součinnosti Výrobce
- b) typ měření: A
- c) převod měřících transformátorů proudu (jsou-li instalovány): PN750A5 A
- d) převod měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány): V
- e) vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Výrobce
- f) odběr a dodávka elektřiny budou měřeny měřicím zařízením PDS
- g) nebude-li měřicí zařízení volně přístupné, Výrobce se zavazuje, že k němu umožní přístup zaměstnancům PDS nebo jím pověřeným osobám, po předchozí výzvě k umožnění přístupu, a to za případného doprovodu oprávněných osob Výrobce
- h) PDS je oprávněn k provedení výměny a odečtu měřicího zařízení bez účasti Výrobce s tím, že o odečtu nebo výměně zanechá v předávacím/odběrném místě písemnou informaci.

9) POVINNOSTI VÝROBCE

Výrobce je povinen:

- a) zřídit Výrobnu a splnit všechny podmínky uvedené v technických podmínkách připojení podle čl. III této smlouvy,
- b) vybavit Výrobnu dostupnými technickými prostředky omezujícími vliv zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou,
- c) zaplatit do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy polovinu Podílu na nákladech, který činí
obchodní tajemství
- d) doplatit zbylou část Podílu na nákladech nejpozději do doby podání žádosti o první paralelní připojení, nebyl-li Podíl na nákladech ze strany Výrobce zaplacen v plné výši již před uzavřením této smlouvy.

10) TERMÍN PŘIPOJENÍ

- a) Smluvní strany se tímto dohodly, že Výrobce je povinen učinit vše potřebné k tomu, aby z jeho strany nic nebránilo připojení Výrobny k distribuční soustavě, a požádat o první paralelní připojení v termínu do 14.1.2012. Jestliže z důvodu nezávislého na vůli Výrobce vznikne na straně Výrobce překážka, která mu brání ve splnění jeho povinnosti, prodlužuje se tato lhůta o nezbytně nutnou dobu, za podmínky, že existenci této překážky bez zbytečného odkladu oznámil PDS.
- b) Pro náležitosti žádosti Výrobce o první paralelní připojení, jakož i pro způsob a lhůtu připojení platí ustanovení části 13 (UVEDENÍ DO PROVOZU) přílohy č. 4 PPDS. Lhůta pro připojení nezačne běžet dříve, než Výrobce splní své povinnosti podle čl. III odst. 9 písm. c) a d). V případě, že PDS na základě výsledků prohlídky zařízení podle části 13 přílohy č. 4 PPDS uvede v protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení výroby do provozu, že Výrobna nemůže být provozována paralelně s distribuční soustavou, uplatní se pro další postup směřující k připojení pravidla pro první paralelní připojení výroby podle části 13.1 přílohy č. 4 PPDS obdobně.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Jestliže provozování Výrobny způsobí zhoršení kvality služeb poskytovaných PDS ostatním účastníkům trhu s elektřinou připojeným k distribuční soustavě, zejména flickr, nesymetrii, harmonické proudy, útlum signálu HDO, dynamické rázy, nedovolené poklesy napětí při rozběhu, nebo k tomuto zhoršení přispěje, je Výrobce povinen provést nezbytná nápravná opatření stanovená PDS; Výrobce je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu poté, co obdržel od PDS výzvu s uvedením nápravných opatření. PDS má rovněž právo ve výše uvedených případech, jakož i v případech, kdy Výrobna nesplňuje podmínky pro připojení stanovené touto smlouvou, právním předpisem (zejména EZ či Vyhláškou o připojení) nebo PPDS, omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z Výrobny do distribuční soustavy a dodávku elektřiny do Výrobny (příp. odběrného zařízení, pokud je Výrobna připojena jeho prostřednictvím), případně Výrobnu od distribuční soustavy odpojit. PDS je povinen obnovit dodávku elektřiny z Výrobny, resp. tuto opětovně připojit bezprostředně poté, kdy zjistí odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení, přerušení nebo odpojení, nebrání-li tomu jiná překážka na straně Výrobce.
- 2) Výrobce je povinen dodržovat technické podmínky pro připojení stanovené touto smlouvou nebo PPDS po celou dobu trvání připojení.
- 3) Výrobce je povinen chránit dostupnými stupni přepětíových ochran elektrické spotřebiče připojené prostřednictvím předávacího/odběrného místa, jsou-li citlivé na přepětí, a to v souladu s příslušným právním předpisem, technickou normou nebo pokynem výrobce elektrického spotřebiče.
- 4) PDS je oprávněn omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z Výrobny v případech stanovených touto smlouvou, právním předpisem (zejména EZ či Vyhláškou o připojení) nebo PPDS.
- 5) Výrobce a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění.

V. UZAVŘENÍ SMLOUVY A ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

- 1) Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem, kdy Výrobce (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Výrobce připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Výrobce přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh smlouvy ze strany PDS, jinak návrh zaniká.
- 2) Povinnost PDS připojit Výrobnu zanikne:
 - a) je-li Výrobce v prodlení s plněním povinnosti podle čl. III odst. 9 písm. c) nebo d) po dobu delší než jeden měsíc,
 - b) je-li Výrobce v prodlení s plněním povinnosti podle čl. III odst. 10 písm. a) po dobu delší než jeden měsíc,
 - c) nebude-li do 60 měsíců ode dne termínu připojení sjednána k předávacímu/odběrnému místu Výrobny smlouva o distribuci elektřiny, ledaže k tomu došlo z důvodů na straně PDS,
 - d) uplynutím 60 měsíců ode dne, kdy zanikla smlouva o distribuci elektřiny sjednaná s Výrobcem k předávacímu místu Výrobny
 - e) nedojde-li z důvodu na straně Výrobce k opětovnému připojení Výrobny podle čl. IV odst. 1 ani do 90 dnů ode dne, kdy PDS takto Výrobnu odpojel,

- f) v ostatních případech stanovených právními předpisy, nebo
 - g) dojde-li k zániku této smlouvy.
- 3) Dnem účinnosti této smlouvy zanikají veškeré platné smlouvy o připojení k danému předávacímu/odběrnému místu, pokud byly dříve uzavřeny.
 - 4) Spolu se zánikem povinnosti PDS připojit Výrobnu podle odstavce 2 zaniká rezervace výkonu a příkonu.
 - 5) PDS je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže některé prohlášení Výrobce podle čl. VI odst. 1 neodpovídá skutečnosti nebo se ukáže být nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící. Tím není dotčeno ani omezeno právo PDS odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
 - 6) Zanikla-li povinnost PDS připojit Výrobnu podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo v důsledku odstoupení PDS podle odstavce 5, je Výrobce povinen nahradit PDS rozdíl mezi náklady, které PDS vznikly plněním jeho povinnosti podle čl. II a čl. III odst. 10 písm. a) (včetně nákladů vynaložených ze strany PDS za účelem připojení Výrobny podle smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, pokud ji s Výrobce uzavřel), a částkou zaplacenou Výrobce na úhradu Podílu na nákladech.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Výrobce prohlašuje, že:
 - a) k nemovitosti(-em), na níž(nichž) je dislokována Výrobna a předávací místo, má vlastnické nebo jiné užívací právo, které ho řádně opravňuje k umístění Výrobny (včetně zařízení v předávacím místě)
 - b) výstavba Výrobny není v rozporu s územně plánovací dokumentací.
- 2) Vztahy mezi smluvními stranami jsou dále upraveny PPDS, jejichž aktuální znění je zveřejněno na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Výrobce prohlašuje, že se s PPDS seznámil, a zavazuje se průběžně sledovat jejich změny a plnit požadavky stanovené v PPDS.
- 3) Výrobce souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení ve věci této smlouvy elektronickými prostředky (internet) na elektronickou adresu Výrobce uvedenou v této smlouvě; tento souhlas se vztahuje i na zasílání jiných obchodních sdělení ve věci služeb PDS souvisejících s plněním této smlouvy.
- 4) Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany; to neplatí (i) jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu, soudu či jiného orgánu, nebo (ii) pro poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení (podle § 66a zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ), vyjma účastníkům trhu s elektřinou podnikatelského seskupení PDS. PDS je povinen při používání uvedených informací a údajů v rámci svého podnikatelského seskupení bezvýhradně respektovat § 25a odst. 3 písm. c) EZ.
- 5) PDS, pro účely plnění Smlouvy o připojení, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele - fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, bydliště (trvalé, popř. přechodné), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní údaje bude pro PDS dále zpracovávat společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28, IČ: 26376547, a další zpracovatelé a subdodavatelé poskytující služby obsluhy Žadatelů podle příslušného právního předpisu (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen "ZoOOÚ"]). Kompletní seznam subdodavatelů bude PDS na požádání Žadatele poskytnut. Ochrana osobních údajů Výrobce - fyzické osoby bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na Výrobce - právnickou osobu.
- 6) Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.
- 7) Změny smlouvy lze přijmout výhradně jen písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. To platí i pro právní úkony směřující k zániku smlouvy.
- 8) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 9) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

VII PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: „Technické podmínky připojení (samostatně stanovené či obsažené ve stanovisku k připojení výroby)
č. 4120635642“.

Příloha č. 2: Povinné podklady pro připojení Výroby k DS na napěťové hladině vn, vvn a Povinné podklady pro
sepsání smlouvy na podporu výroby na napěťové hladině vn, vvn

V Zábřehu, dne 22.3. 2011

PDS ČEZ Distribuce, a.s

V(e) Krnov, dne 28. 3. 2017

Výrobce Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Ing. Zdeněk Linhart
vedoucí oddělení Smluvní vztahy vvn, vn

RNDr. Eva Šindelářová
jednatel

osobní údaje



1, 2, 3, 4,
dmokly

147.

Krnovsk

794 01 K

IČO: 476

! S.I.O.

n

0 -5-



Příloha č. 1 smlouvy 12_VN_1003708684

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4120635642

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – výroba

- umístění zařízení: Petrův důl 0/VO, kat.území: Opavské Předměstí, parc.č.1532, patro: PAEN, 794 01 Krnov
- číslo místa spotřeby: 0002842337
- číslo odběrného místa: 0006605322
- typ výroby: bioplynová
- způsob provozu výroby: přebytek do distr. soustavy

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: KABELOVÁ SÍŤ VN V TS ODBĚRATELE
- hranice vlastnictví: KABELOVÉ KONCOVKY NA KABELOVÉM VEDENÍ VN V TS BR_9187
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: ODPÍNAČ VN V TRANSFORMAČNÍ STANICI BR_9187

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 22 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 300,0 kW
- celkový instalovaný výkon: 516,0 kW
- rezervovaný výkon výroby (max. výkon dodávky elektřiny do DS): 260,0 kW

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající	Nový	Celkem

INSTALOVANÉ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

	POČET [ks]	INST. VÝKON [kW]	DRUH [asyn., syn.]	VÝROBCE	TYP
TYP č. 1	1	258,0	KGJ		
TYP č. 2	1	258,0	KGJ		

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINÍKU

- spotřeba +0.95 – 1, odběr Q z DS
- výroba - 0.95 – 1, odběr Q z DS

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Bez úprav DS.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Navýšení výkonu KGJ ze 140 kW na 520 kW bude připojeno do stávající trafostanice BR_9187 ČOV, která je v majetku žadatele, za VO měření kategorie "B".

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřícího zařízení: v transformační stanici
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: A
- převod měřících transformátorů proudu: PN750A5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLŇUJÍCÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝROBNY

Provoz výroby musí splňovat podmínky stanovené v PPDS (zejména v příloze č. 4: Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy) a ustanovení navazujících technických norem z hlediska vlivu na elektrizační soustavu (přípustné meze rušivých vlivů jsou stanoveny v podnikových normách ČEZ Distribuce, a. s. - řada PNE 333430).

Provoz výroby nesmí zhoršit parametry kvality elektrické energie v místě připojení.

Připojení výroby nesmí způsobovat nedovolené změny napětí v DS.

Při výpadku napětí v DS musí být zaručeno spolehlivé automatické odpojení výroby od DS a blokování opětovného připojení. Ochrany musí být v souladu s přílohou č. 4 PPDS. Výroba se může automaticky připojit k distribuční soustavě nejdříve v okamžiku, kdy napětí v distribuční soustavě bylo v předcházejících 20 minutách bez přerušení v hodnotách uvedených ve vztahu ke jmenovitému napětí v pravidlech provozování distribučních soustav (jmenovité napětí je uvedené ve smlouvě o připojení).

Výroba musí být schopna víceúrovňového řízení činného výkonu (dle níže uvedených úrovní) pomocí relé přijímače HDO (hromadné dálkové ovládání) v majetku provozovatele distribuční soustavy (PDS). V oblasti bez signálu HDO bude k regulaci použita jednotka RTU (určená pro přenos měření a signalizace) v majetku výrobce. Přijímač HDO by měl být umístěn v elektroměrovém rozvaděči s možností zaplombování. Pokud bude přijímač HDO umístěn jinde, musí k němu být smluvně zajištěn přístup pracovníkům skupiny ČEZ. Přijímač HDO a jednotka RTU musí být instalovány tak, aby zůstaly pod napětím (funkční) i po odpojení výroby z paralelního provozu s distribuční soustavou.

Otočte prosím

Regulace změny dodávky výkonu výroby se bude provádět ve všech fázích současně v následujících úrovních 0, 50, 75 a 100 % jmenovitého výkonu. Regulace mezi jednotlivými stupni musí probíhat bez přechodu na mezistupeň 100%, nebo 0%. Výrobna je ze strany PDS řízena pouze v případech stanovených ust. § 25 odst. 3 písm. d) a § 26 odst. 5 EZ a to za podmínek stanovených Energetickým zákonem. Jedná se o možnost přechodné změny dodávky výkonu výroby, tj. výroba nesmí překročit stanovenou hodnotu, je ale možné výrobu provozovat s nižším výkonem dle potřeby, nebo možností provozovatele výroby, nebo přerušení dodávky výkonu výroby, tj. dočasné (na nezbytně nutnou dobu) „odpojení“ výroby.

Na dispečink provozovatele DS musí být zajištěn přenos měření a signalizace v rozsahu specifikovaném v příloze č. 4 PPDS. K této regulaci, přenosu měření a signalizace bude použita jednotka RTU v majetku výrobce. Přenos informací bude realizován přes GSM/GPRS protokolem IEC 60870-5-104. Žadatel je povinen pro tento přenos informací zajistit příslušné technické, ovládací a organizační předpoklady. Přesný rozsah přenášených informací bude specifikován ve fázi PD pro stavební řízení.

Vzhledem k velikosti zdroje a jeho možnému vlivu na signál HDO je nutné, aby součástí prováděcí projektové dokumentace výroby a jejího technologického napojení na DS byla i přesná specifikace technického opatření k zamezení nežádoucího vlivu výroby na úroveň signálu HDO zpracovaná na základě měření v místě připojení k DS a v souladu s platnou legislativou. Rozsah a způsob řešení uvedené problematiky je nutné předem projednat s ČEZ Distribuce, a. s., úsek Řízení sítí – p. Jiří Fleischmann (email: jiri.fleischmann@cezdistibuce.cz).

Funkční zkoušky a měření zpětného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytně nutnou podmínkou připojení výroby k DS. V případě nesplnění podmínek stanovených provozovatelem distribuční soustavy (PDS), nebude povolen trvalý provoz výroby paralelně se zařízeními DS v majetku PDS.

Pokud v průběhu provozu výroby dojde ke změně parametrů tak, že nebudou dodrženy „Připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a. s.“ bude výroba odpojena od DS a spínací prvek uzamčen do odstranění závad nebo provedení opatření.

Za škody vzniklé provozem výroby odpovídá Zákazník/Výrobce. Pokud bude prokázáno, že škody na zařízení DS v majetku PDS nebo jeho zákazníků byly způsobeny provozem výroby, bude PDS požadovat náhradu vzniklých škod na provozovateli výroby, jehož zdroj škodu způsobil.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výroby a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.
- Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi.
- PDS odsouhlasená projektová dokumentace provedení výroby aktualizovaná podle skutečného stavu v jednom vyhotovení v rozsahu podle části 4.5 přílohy č. 4 PPDS.
- Jednopolové schéma zapojení zdroje, pokud již není součástí projektové dokumentace.
- Místní provozní předpisy



VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Výrobce prohlašuje, že je oprávněn užívat výrobu, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva. Pokud instalovaný výkon výrobní činnosti činí 30 kW a více, Výrobce dále prohlašuje, že výstavba (úprava) výroby je v souladu s územně plánovací dokumentací (včetně územního plánu).
- 2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a PP zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Zákazník prohlašuje, že se seznámil, s obsahem těchto dokumentů.
- 3) Výrobce souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení elektronickými prostředky na elektronickou adresu Výrobce uvedenou v této smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Výrobci; souhlas Výrobce se vztahuje i na zasílání jiných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.
- 4) Smluvní strany se zavazují, že nepřístupný obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To nepatří, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.
- 5) Výrobce - fyzická osoba souhlasí s tím, aby pro účely plnění této smlouvy PDS zpracoval osobní údaje Výrobce podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZaOOÚ“), zejména jméno, příjmení, bydliště (trvalé, popř. přechodné), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Výrobce - fyzická osoba bere dále na vědomí, že PDS podle ZaOOÚ pověřil zpracováním osobních údajů společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28, IČ: 26376547 a některé další osoby poskytující služby obsluhy výrobců; seznam těchto osob je umístěn na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Ochrana osobních údajů Výrobce - fyzické osoby bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZaOOÚ. Požádá-li Výrobce - fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, PDS mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Výrobce - fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že PDS nebo uvedený zpracovatelé provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZaOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat PDS o vysvětlení a příp. požadovat, aby PDS nebo uvedený zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
- 6) Výrobce a PDS berou na vědomí, že podle Informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na nákladech není úhradou za zdanitelné plnění.
- 7) Touto smlouvou se nahrazují dřívější ujednání smluvních stran, případně jejich právních předchůdců, ohledně připojení v daném předávacím místě.
- 8) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Výrobce bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile). Výrobce dále bere na vědomí, že jakákoliv změna skutečností uvedených v TPP vyžaduje předchozí změnu této smlouvy či uzavření nové smlouvy o připojení.
- 9) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.
- 10) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 11) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení výrobní č. 4120635642

ZA VÝROBCE

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

RNDR.Eva Šindelářová
jednatel

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Zdeněk Linhart, Ing.
Vedoucí oddělení Smluvní vztahy vvn, vn
na základě pověření

23. 1. 2012
V Krnově
DATUM A MÍSTO

PODPIS

10. 1. 2012
V Zábřehu
DATUM A MÍSTO

PODPIS

osobní údaje

Regulace změny dodávky výkonu výroby se bude provádět ve všech fázích současně v následujících úrovních 0, 50, 75 a 100 % jmenovitého výkonu. Regulace mezi jednotlivými stupni musí probíhat bez přechodu na mezistupeň 100%, nebo 0%. Výrobna je ze strany PDS řízena pouze v případech stanovených ust. § 25 odst. 3 písm. d) a § 26 odst. 5 EZ a to za podmínek stanovených Energetickým zákonem. Jedná se o možnost přechodné změny dodávky výkonu výroby, tj. výroba nesmí překročit stanovenou hodnotu, je ale možné výrobu provozovat s nižším výkonem dle potřeby, nebo možností provozovatele výroby, nebo přerušení dodávky výkonu výroby, tj. dočasné (na nezbytně nutnou dobu) „odpojení“ výroby.

Na dispečink provozovatele DS musí být zajištěn přenos měření a signalizace v rozsahu specifikovaném v příloze č. 4 PPDS. K této regulaci, přenosu měření a signalizace bude použita jednotka RTU v majetku výrobce. Přenos informací bude realizován přes GSM/GPRS protokolem IEC 60870-5-104. Žadatel je povinen pro tento přenos informací zajistit příslušné technické, ovládací a organizační předpoklady. Přesný rozsah přenášených informací bude specifikován ve fázi PD pro stavební řízení.

Vzhledem k velikosti zdroje a jeho možnému vlivu na signál HDO je nutné, aby součástí prováděcí projektové dokumentace výroby a jejího technologického napojení na DS byla i přesná specifikace technického opatření k zamezení nežádoucího vlivu výroby na úroveň signálu HDO zpracovaná na základě měření v místě připojení k DS a v souladu s platnou legislativou. Rozsah a způsob řešení uvedené problematiky je nutné předem projednat s ČEZ Distribuce, a. s., úsek Řízení sítí – p. Jiří Fleischmann (email: jiri.fleischmann@cezdistribuce.cz).

Funkční zkoušky a měření zpětného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytně nutnou podmínkou připojení výroby k DS. V případě nesplnění podmínek stanovených provozovatelem distribuční soustavy (PDS), nebude povolen trvalý provoz výroby paralelně se zařízeními DS v majetku PDS.

Pokud v průběhu provozu výroby dojde ke změně parametrů tak, že nebudou dodrženy „Připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a. s.“ bude výroba odpojena od DS a spínací prvek uzamčen do odstranění závad nebo provedení opatření.

Za škody vzniklé provozem výroby odpovídá Zákazník/Výrobce. Pokud bude prokázáno, že škody na zařízení DS v majetku PDS nebo jeho zákazníků byly způsobeny provozem výroby, bude PDS požadovat náhradu vzniklých škod na provozovateli výroby, jehož zdroj škodu způsobil.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výroby a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.
- Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi.
- PDS odsouhlasená projektová dokumentace provedení výroby aktualizovaná podle skutečného stavu v jednom vyhotovení v rozsahu podle části 4.5 přílohy č. 4 PPDS.
- Jednopolové schéma zapojení zdroje, pokud již není součástí projektové dokumentace.
- Místní provozní předpisy



50100000000512729108

**SMLOUVA O PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN)
NEBO VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VVN)
ČÍSLO: 12_VN_1003708684**

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 |
I info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka
I adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28 |
na základě pověření ze dne 2. 11. 2010 zastupuje Zdeněk Linhart, Ing., pozice: Vedoucí oddělení Smluvní vztahy vvn, vn

osobní údaje

VÝROBCE (dále jen Výrobce)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 10213325
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
IČ 47674148 **DIČ** CZ47674148
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE M. Gorkého 816/11 **Č. P. / Č. O.** 816/11 **PSČ** 794 01
OBEC Krnov **MÍSTNÍ ČÁST** Pod Bezručovým vrchem
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č. Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,

osobní údaje

E-MAIL kvak@kvak.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva je po vzájemné dohodě uzavřena v režimu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“), a jeho prováděcích předpisů, zejména § 5 vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o připojení“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek PDS připojit výrobu Výrobce specifikovanou v čl. III, k distribuční soustavě (dále jen „výrobná“) a zajistit Výrobci dohodnutý rezervovaný výkon a rezervovaný příkon, a to v návaznosti na Žádost Výrobce o připojení výroby k distribuční soustavě, doručenou PDS dne 23. 11. 2010 (dále jen „Žádost o připojení“), a závazek Výrobce uhradit PDS podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného výkonu stanovený Vyhláškou o připojení (dále jen „Podíl na nákladech“).

III. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ VÝROBNY V PŘEDÁVACÍM MÍSTĚ

1) Specifikace výroby

- a) typ výroby: bioplynová
- b) způsob provozu výroby: přebytek do distr. soustavy
- c) místo výroby: Petrův důl 0/VO, Krnov, 794 01 Krnov 1
- d) technické podmínky připojení číslo: 4120635642
- e) číslo místa spotřeby: 2842337
- f) EAN: 859182400509534490

2) Technické údaje výroby

- a) celkový instalovaný výkon: 516,0 kW
- b) rezervovaný výkon: 260,0 kW
- c) rezervovaný příkon: 300,0 kW
- d) napěťová hladina: 22 kV (VN)
- e) povolený rozsah účinníku:
 - spotřeba + 0,95 - 1, odběr Q z DS
 - výroba - 0,95 - 1, odběr Q z DS

3) Instalované výrobní zařízení

	POČET [ks]	INST. VÝKON [kW]	DRUH [asyn., syn.]	VÝROBCE	TYP
TYP č. 1	1	258,0	KGJ		
TYP č. 2	1	258,0	KGJ		

4) Místo připojení předávacího místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví

- a) místo připojení: KABELOVÁ SÍŤ VN V TS ODBĚRATELE
- b) hranice vlastnictví: KABELOVÉ KONCOVKY NA KABELOVÉM VEDENÍ VN V TS BR_9187
- c) spínací prvek k odpojení předávacího místa: ODPÍNAČ VN V TRANSFORMAČNÍ STANICI BR_9187

5) Způsob a provedení měření elektřiny

- a) typ měření: A
- b) umístění měřicích zařízení (měřicí místo): v transformační stanici
- c) přístupnost měřicího zařízení: [X] Z veřejného prostranství [] Za součinnosti Výrobce
- d) odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS
- e) převod měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány): PN750A5 A; vlastníkem měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány) je Výrobce
- f) převod měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány): V; vlastníkem měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je

Otočte prosím