



Investor:

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

79401 Krnov

Žadatel:

ReSpol s. r. o.

Ing. Jonáš Černý

Hlavnice 50

74752 Hlavnice

Vaše značka:

Číslo jednací: **KVAK/JH/2023/0313**

Vyřizuje: **Ing. Jana Hlaváčková**

Telefon: **+420 554 620 475**

E-mail: **hlavackova@kvak.cz**

Název akce:

VO-01-2023 VO Krnov ul. Vrchlického

Důvod akce / žádosti:

Spojené územní a stavební řízení

Zájmové území

Obec:

Krnov

Katastr:

Krnov-Horní Předměstí

Parcela:

Krnov-Horní Předměstí 3304/2 poz. (Krnov)

Datum vydání vyjádření:

15.01.2024

Platnost tohoto vyjádření:

15.01.2025 (12 měsíců)

Jedná se o výměnu stávajícího nadzemního VO za nové zemní kabelové vedení včetně sloupů se svítidly. Stavba bude sloužit k osvětlení veřejného prostranství a nachází se na ul. Revoluční, Vrchlického, Alšova a Mánesova. Úsek na ul. Revoluční mezi rozvaděči VO1-VO2 délky 31,9 m bude provedený protlakem. Úsek na ul. Vrchlického-Alšova-Mánesova bude mít délku 498,8 m. Po trase budou osazeny nové sloupy PBVO1-13 s LED svítidly, sloupy PBVO14-15 budou stávající.

Bude provedena demontáž stávajícího nadzemního vedení veřejného osvětlení včetně konzol na domech.

V místě stavby se nachází veřejný vodovod a kanalizace ve správě naší organizace, a přípojky vody a kanalizace k jednotlivým objektům, které jsou ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti. Upozorňujeme, že průběhy vedení sítí jsou orientační, a naše podklady neobsahují všechny přípojky v dané trase.

Souhlasíme s výstavbou zemního vedení veřejného osvětlení podle zpracované PD, na parc.č. 3304/2, 5781/1, 3358, 3360, 3416/1, 3450, 3373, 3423, 3452/1, 3480/3 k.ú. Krnov-Horní Předměstí, za podmínek:

-bude dodržena ČSN 73 6005, při souběhu a křížení vodovodu, vodovodních přípojek, kanalizace, kanalizačních přípojek a projektovaného sdělovacího kabelu a při zakládání sloupů se svítidly (čl.5.10.2 část: hloubka základu stožáru)

-termín zahájení stavby nám stavebník oznámí min. 5 pracovních dnů před zahájením stavby

-výkopové práce v bezprostřední blízkosti vodovodu a kanalizace budou prováděny ručně

-před zahájením stavby stavebník požádá o vytyčení sítí na místě samém (tel. 602 786 538), o čemž bude sepsán vytyčovací protokol

-dojde-li k poškození našeho zařízení, stavebník okamžitě tuto skutečnost ohlásí naší organizaci, vzniklé škody hradí investor (stavebník) na vlastní náklady.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření

- změnou rozsahu vyznačeného území

- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.

Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlavackova@kvak.cz, www.kvak.cz

IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148



Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -2-
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Ing. Ivan Křištofík
vedoucí provozního útvaru
Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Přílohy:

počet příloh: 1
souborové přílohy:

- situace stavby.pdf (příloha vyjádření)
(SHA256: cfc9ac824ae32cc251b04e91bab1eed5144e0ac6861fbc6706b85f1d5d6e2c1a)

