



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 16.10.2023  
Naše zna ka: RSMSS/20231016-008/SUS  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20231002-005/ES  
Vy izuje: Martin D ímal  
Telefon: +420602527993  
E-mail: martin.drimal@veolia.com  
Datum: 18.10.2023

**VIAT s.r.o.**

Lidická 700/19  
60200 Brno

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie R, a.s.**  
pro účely společného územního a stavebního řízení

Název akce:	Parkovací stání na pozemku parcely .2904/1, v k.ú. Opavské P edm stí	
Stručný popis akce:	P edm tem projektové dokumentace je návrh rozšíření stávající parkovací plochy podél ulice SPC H a G.	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Bruntál
	Obec:	Krnov
	Název k.ú.:	Opavské P edm stí
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Gu ka	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	739466934, voracova.l@viat.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 18.10.2023	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**dojde k dot ení**

za řízení ve správ Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Sever

Jedná se o:

**Podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.**

**Dle Vámi předložené situace dojde k dot ení primární tepelné sítě uložené v ŽB kanále, které se nacházejí ve správ Veolia Energie R, a.s.**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace pouze při dodržení následujících podmínek:**

- 1) V průběhu všech prací stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení, tak aby při pojezdu těžké techniky nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních částí teplotního zařízení. V případě pojezdu těžké techniky v ochranném pásmu budou instalovány roznášecí desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelných sítí před vlivem zatížení těžké techniky.
- 2) V případě snížení krycí vrstvy tepelných sítí pod 0,5m budou také instalovány roznášecí desky zajišťující dostatečnou ochranu před vlivem zatížení těžké techniky.
- 3) V případě poškození teplotního zařízení zajistí stavebník opravu na svoje náklady

1/2

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860  
[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

*Držitel certifikátů:* kvality dle ČSN EN ISO 9001,  
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle  
ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií  
dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního  
managementu dle ČSN ISO 37001.



odbornou firmou. O tomto poškození ihned informuje naše Zákaznické centrum 800 800 860.

4) Při výstavbě lešení nebo jiných konstrukcí nebude základová část postavena nad teplotní izolací.

5) V případě výkopů v místech kladení tepelných sítí je požadujeme provádět ručně, bez použití techniky, a toto provádět se zvýšenou opatrností. Po odkrytí a před zásypem požadujeme kontrolu tepelných sítí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku.

6) Zastavení stavení, stavební materiál nebo odpad bude umístěn mimo zákonné ochranné pásmo teplotní izolace (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany).

7) V zákonné ochranné pásmu teplotní izolace nedojde k výsadbě zeleně trvalého nebo chráněného charakteru.

8) Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření budou avizované činnosti považovány jako činnosti bez našeho souhlasu.

9) V případě změny dokumentace požadujeme zaslání nové žádosti o vyjádření.

10) Upozorujeme, že rozměry parovodního kanálu v situaci neodpovídá skutečnosti. Kanál je prázdný, kdy víko kanálu je cca 0,5m pod povrchem a dno kanálu je cca 2,2m pod povrchem.

11) Nový kompozitní poklop a jeho povýšení 2cm požadujeme plynule vyspádovat na okolní terén.

12) Nový kompozitní poklop bude hydroizolován navázán na betonové konstrukce vjezu. Mezi poklopem a betonem bude položen pružný bitumenový pás a podél okraje kompozitního poklopu bude přetažena nová hydroizolace navazující na hydroizolaci betonové konstrukce.

13) Před položením ochranných panelů dojde k dostatečnému zhutnění podkladní zeminy.

Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing. Radim Masný**  
Vedoucí sektoru Sever  
Tel.: + 420 597 453 521  
E-mail: radim.masny@veolia.com