

- LEGENDA SVÍTIDEL
- 1

Závěsné LED svítidlo, délka 1200mm, akrylátový difusor, tyčový závěs, těleso plech, RAL MOSAZ, DALI (5359 lm; 42.0 W)
- 2

Závěsné LED svítidlo, délka 1500mm, akrylátový difusor, tyčový závěs, těleso plech, RAL MOSAZ, DALI (6591 lm; 51.0 W)
- 3

Nástěnné LED svítidlo, opálový difusor (sklo), DALI (2386 lm; 26.1 W)
- N1

Nástěnný piktogram označení únikových dveří s nouzovým modulem 60 minut
- ☒

Svítilno vybaveno nouzovým modulem 60 minut

- LEGENDA
- keramické tlačítko + DALI minivstupní jednotka
- keramické tlačítko dvojité + DALI minivstupní jednotka
- keramická zásuvka 230V/16A
- rozvaděč silnoproudý
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 230V do 10A
- okruhy 400V
- 

- POZNÁMKY:
- Přesné umístění koncových prvků (vypínačů, zásuvek, apod.) bude upřesněno vždy v každé místnosti zástupcem investora při realizaci. Bude brán zřetel na rozmístění nábytku a jiného technického vybavení.

Při realizaci bude brán zřetel na historické provedení místnosti, práce budou probíhat šetrně, aby nedošlo k výraznému poškození fresek a jiných prvků omítek.

Adresace svítidel, nastavení scén a ovládání jednotlivých okruhů bude upřesněno při realizaci, dle požadavků uživatelů jednotlivých prostor.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:


Rozvodné soustavy:  
– 3NPE stř. 50Hz , 400V/TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



AKCE		STŘELECKÝ DŮM - SVČ MĚŘA DOBROVSKÉHO 281/16 KRNOV - POD CIVILÍNEM parc. č. 689, k.ú. OPAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ				 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI	
VYPRACOVAL RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL RADIM BLAŽÁK			
MÍSTO DOBROVSKÉHO 281/16 KRNOV – POD CIVILÍNEM, parc. č. 689, k.ú. OPAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ						PARE	
INVESTOR Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Pod Bezručovým vrchem 794 01 Krnov							
ČÁST D.1.4	DATUM 01/2025	ZAKÁZKA 2025/5		STUPEŇ DPS	FORMÁT 4xA4	MĚŘÍTKO 1:50	
ČÁST PŘÍLOHA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Silnoproudé instalace - sál 1.24						ČÍSLO VÝKRESU D.1.4-2	

Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz