



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	ZÁDVEŘÍ	6.50
1.02	SCHODIŠTĚ	28.01
1.03	CHODBA	28.50
1.04	REHABILITACE	87.16
1.05	REHABILITACE	39.22
1.06	REHABILITACE	21.12
1.07	WC REHABILITACE	5.39
1.08	ÚKLID/ODPAD/PŘÁDLO CENTRÁLNÍ	2.74
1.09	WC ZTP PACIENTI	3.17
1.10	WC LOGOPEDIE	2.13
1.11	WC NEUROLOGIE	2.94
1.12	ČEKÁRNA	30.85
1.13	CHODBA VÝTAH	3.15
1.14	VÝTAH	3.10
1.15	ZÁDVEŘÍ VÝTAH	3.57
1.16	ORDINACE SESTRA UROLOGIE	17.11
1.17	ORDINACE SÁL UROLOGIE	14.36
1.18	ŠATNA	3.98
1.19	ORDINACE UROLOGIE	22.60
1.20	ORDINACE 1 LOGOPEDIE	17.96
1.21	ORDINACE 2 LOGOPEDIE	15.12
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		358.68

Poznámka 1:
Světla v místnosti 1.07 a 1.08 budou napojena na stávající rozvod. Vypínač **Q1 ST** v dané místnosti budou spínat světlo (světla) pro danou místnost.

Poznámka 2:
Nouzové svítidlo NP3 musí být vybaveno baterií o minimální délce svíce 3hodiny.

Poznámka 3:
vypínače budou instalovány ve výšce 1200mm.

Poznámka 4:
svítidla E1 a E2 budou dodány investorem

- Legenda:**
- R1 Rozváděč Oceloplechový
 - NP3 Nouzové svítidlo nástěnné piktogramové, SNP 1020, J/SV
 - E1 svítidlo LED panel 600x600 do rastru LUMIA 40W,4000K 230V, IP20
 - E2 svítidlo LED panel 600x600 do rastru LEDVANCE 40W,4000K 230V, IP20
 - E3 svítidlo LED stropní svítidlo PHILIPS 32W, 4000K, 230V, IP65
 - Q1 vypínač jednopólový řazení 1, 230V,10A, IP20
 - Q5 vypínač sériový řazení 5, 230V,10A, IP20

Číslování ve výkrese :E1(Q1) 18.1
E1(Q1) - typ světla (vypínače)
18 - číslo jističe v rozváděči
1 - přiřazení k danému spínanému obvodu

Urologie dle ČSN 33 200-7-710 patří do skupiny 1 zdravotnických prostorů

Stavebník: Město Krnov Hlavní nám. 96/1 794 01 Krnov 1 Pod Bezručovým vrchem	projektant: Karel Cyprich	Datum: 06/2025
	IČ: 07209789 Tel:777982082	
Místo: nám. Hrdinů 6, poliklinika B - 1-NP		
Název stavby: Ordinace lékaře - urologie		Stupeň: DPS
Výkres: půdorys 1.NP světelná instalace		Měřítko:
		Výkres: A3
		D.1.4.E2