



PŘÍPOJNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ PRO ORDINACE LÉKAŘŮ DLE ČSN 33 2000-7-710
JE UMÍSTĚNA V TOMTO ROZVÁDĚČI – O.P. JE PROVEDENO VODIČEM CYA6

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41,ed.3
- Základní - základní izolací nebo kryty nebo přepážkami.
- Ochrana doplňková - proudovým chráničem a doplňujícím ochraným pospojováním.
- Ochrana při poruše - ochr.pospojováním a aut. odpojením od zdroje.
- Napěťová soustava 230/400V AC 3+N+PE 50Hz / síť TN-S

Urologie dle ČSN 33 200-7-710 patří do skupiny 1 zdravotnických prostorů

Stavebník: Město Krnov Hlavní nám. 96/1 794 01 Krnov 1 Pod Bezručovým vrchem	projektant: Karel Cyprich	Datum: 06/2025
Místo: nám. Hrdinů 6, poliklinika B – 1-NP		
Název stavby: Ordinace lékaře – urologie		Stupeň: DPS
Výkres: JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVÁDĚČE R1		Měřítko:
		Výkres: A3
		D.1.4.E3