



PŘÍPOJNÉ BODY VZT								
OZN.	ROZMĚRY			PŘÍKON ODVĚTRÁVANÝCH ZAŘÍZENÍ		POZ. GASTRO ZAŘÍZENÍ	OSVĚTLENÍ	TUKOVÉ FILTRY
	Š	H	V	ELEKTRO	PLYN			
D01	2650	1200	400	37,2	-	163	NE	ANO
D02	1700	1100	400	37,2	-	165	ANO	NO
D03	2500	1200	400	9,5	-	175	ANO	NO
				10,8	-	180	NE	ANO
D04	3300	1250	400	10,8	-	182	ANO	ANO
				21,0	-	201		
D05	2450	1650	400	34,0	-	203	ANO	ANO
				27,6	-	199		
D06	3300	1200	400	22,0	-	200	ANO	ANO
				27,5	-	204		
D07	1700	1000	400	27,5	-	206	ANO	ANO
				14,7	-	225		
D08	1200	1450	400	0,9	-	219	NE	NE
				13,1	-	221		

Pozn.: Dolní hranu digestoře D6 do výšky min. 2150 mm, uvnitř digestoře zcela volný prostor pro otevření kapoty myčky.

Poznámka:  
Digestoře nejsou součástí dodávky gastro.  
Tento výkres určuje pouze doporučené pozice a minimální rozměry digestoří pro zařízení, které je nutné digestoří vybavit. Profese VZT musí pro celkový návrh zohlednit i zařízení, které nepotřebují přímý odtah, ale zatěžují provoz vývinem tepla (např. chladicí a mrazicí skříně, šokery, ohřevné vany, kávovary atd.).  
Veškeré kóty jsou platné od čisté podlahy, obkladů a omítnutých stěn. Vývody jsou kótované na osu, není-li uvedeno jinak.  
Stavebník zodpovídá za správnost provedení přípojných bodů dle této dokumentace.  
Pro správnou účinnost digestoří je doporučeno instalovat spodní hranu digestoře ve výšce 2000 - 2100 mm (2050 mm) od úrovně podlahy. V případě zvedacích myček je třeba dodržet výšku dolní hrany digestoře min. 2100 mm, při hloubce digestoře 400 mm (je třeba umožnit plné otevření myčky dovnitř digestoře).  
Pokud dojde ke změně technologií oproti návrhu, je třeba ověřit kompatibilitu zařízení s navrženými přípoji!  
Osvětlení digestoří ovládat přes vypínač na stěně.

 D01 DIGESTOŘ

NÁZEV AKCE				
Domov pro seniory - Krnov				
ČÁST				
TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU				
OBSAH				
VZDUCHOTECHNIKA				
PŮDORYS 1.NP				
STUPEŇ	ČÍSLO PŘÍLOHY	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
tendr	D.1.2G.2.1 -e1	1:50	610X750	12/2024