


RZP - ROZVÁDĚČ ZÁZEMÍ POŠTY



Oceloplechová stojanová rozvodnice v provedení
IP40/20,
DistriBox QA40-200603

Typ	Název výrobku	ks
QA40-200603	Řadová skříň QA, 2000 x 600 x 300 mm	1
PD-Q12-KB2003	Boční kryty, sada 2 ks	1
PD-Q13-PKV010603	Podstavec 100 mm s ventilací	1
PD-Q13-AD160	Aretace dveří	1
PD-QK-DVA4PS	Samolepicí schránka	1
MSO-63-3	Spínač MSO	1
SVC-350-3-MZS	Svodič přepětí typ 2	1
LTN-16B-3	Jistič LTN	3
LTN-32B-3	Jistič LTN	2
LMF-16B-1N-030A	Proudový chránič LMF MiniaMini	33
LMF-10B-1N-030A	Proudový chránič LMF MiniaMini	6
Včetně ostatních komponentů pro úplnou kompletaci dle ČSN		

Instalovaný Pi	Den kW	Noc kW
Osvětlení	4,851	
VZT jednotka	3,3	
Jednotka chlazení CH	2,2	
KJ kondenzační jednotka	9,7	
VC vzduchová clona	1,5	
VZT rezerva pro MaR a Easy boxy aj.	5,2	
Topení	4,8	
PC a jiná technologie provozu	31,5	
Zázemí (lednice, sporák aj.)	11	
Walbox 1, 2	44	
Jiné	3	
Slaboproud + RAK	5	
Celkem Pi	126,051	

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frydl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk MG&JG			
Stavba : OBCHODNÍ DŮM KRNOV, HLAVNÍ NÁM. 2001/43 - STAVEBNÍ ÚPRAVY		Č.zakázky: Datum: 08/2025	
Stavebník : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		Měřítko: Formát: A4	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RZP, montážní schéma		Č.výkr.: D.1.4.5 - 03	

