



MET - hlavní uzemňovací svorka / čl.542.4 ČSN 332000-5-54 ed.3/
SEBT - doplňková ochrana, ochranné pospojování / ČSN 332000-4-41 ed.3 čl.415.2

UPOZORNĚNÍ :
Veškeré přívody a odvody na MET musí být správně
očíslovány za účelem následných revizí elektro !

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339			IČO : 18101411		
Zodp.projektant:		Vypracoval:	Kreslil:		
Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk 					
Stavba : OBCHODNÍ DŮM KRNOV, HLAVNÍ NÁM. 2001/43 - STAVEBNÍ ÚPRAVY					Č.zakázky:
					Datum: 08/2025
Stavebník : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov					Měřítko:
					Formát: A4
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RHP, montážní schéma, MET, SEBT					Č.výkr.: D.1.4.5- 02.09