


Legenda potrubí a značek

- 1 stávající ocelové stoupací potrubí
- 0.T. stávající otopné těleso
- stávající ocelové přívodní potrubí (beze změny)
- stávající ocelové vratné potrubí (beze změny)
- stávající ocelové přívodní potrubí (odstraněno)
- stávající ocelové vratné potrubí (odstraněno)
- nové ocelové přívodní potrubí (sekundér)
- nové ocelové vratné potrubí (sekundér)
- nové ocelové přívodní potrubí
- nové ocelové vratné potrubí
- ocelová chránička prostupu potrubí
- ti / ti potrubí opatřeno tepelnou izolací

Do stávajícího zdroje tepla nebude zasahováno. Bude odstraněno stávající potrubí, vedené v instalačním kanále v podlaze. Toto vedení bude nahrazeno novým potrubím, vedeným pod stropem 1.NP. Stávající potrubí, vedené po stěnách a pod stropem bude zachováno. Stávající otopná tělesa budou zachována. Budou pouze očištěna a opatřena novým nátěrem.

Legenda místností

Ozn.	Název místnosti	Plocha [m2]
101	Závěří	66,92
102	Kolárna	12,47
103 a	Chodba	233,38
103 b	Chodba	49,80
104	Šatny	96,89
105	Šatny	134,41
106	WC dívky	18,72
106 a	WC inv.	2,77
107	WC chlapci	15,35
108	Chodba	81,68
109	Kabinet - psycholog	27,60
110	Učebna	77,73
111	Učebna	71,22
112	Učebna	73,66
113	Družina	49,41
114	Učebna	72,14
118	Sklad	17,49
119	Technická místnost	14,24
120	Učebna	64,90




Tato část projektové dokumentace řeší nové rozvody vytápění v souvislosti se stavebními úpravami v 1.NP, části A1 Základní školy - Žižkova, Krnov.

Je nutné zajistit napojení stávajících rozvodů potrubí na nové potrubí vytápění. Poloha stávajícího potrubí vychází z místní obhlídky a dostupné původní projektové dokumentace zpracované STAVOPROJEKTEM v říjnu 1973. Část stávajícího potrubí bude v rámci bouracích prací odstraněna a nahrazena novým potrubím, vedeným pod stropem. Před zahájením prací a v průběhu bouracích činností je nezbytné ověřit skutečný stav a přesné polohy potrubí, které nebylo možné při zpracování této dokumentace spolehlivě určit.

Před zahájením stavby a v průběhu bouracích prací je zhotovitel povinen ověřit polohu, dimenze, profil a materiál stávajícího potrubí.

Zhotovitel rovněž ověří, zda je navržené řešení realizovatelné v souladu s touto projektovou dokumentací. V případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí nebo odchylek oproti dokumentaci je povinen bezodkladně kontaktovat odpovědného projektanta, který navrhne odpovídající úpravu řešení dle skutečného stavu.



Jedná se o projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele. Kótováno v koordinačních rozměrech. Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě dle skutečnosti. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi PD bude před započetím prací vznesen dotaz na zodpovědného projektanta, který rozhodne o platném řešení. Při provádění budou dodržovány pokyny, návody a technologické předpisy výroby jednotlivých výrobků a materiálů. Veškerý obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 131/2024 Sb., Příloha č. 8, slouží pro účely provádění stavby a výběr zhotovitele. Tato dokumentace je vlastnictvím zhotovitele výše uvedených. Předání třetím osobám, či jiné aktivity související s informacemi uvedenými v této dokumentaci, nejsou dovoleny jiným osobám, než kterým je dokumentace určena. Jakkoliv změny v tomto dokumentu mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem zodpovědného projektanta. Informace v této dokumentaci nesmí být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. Veškeré informace, vč. dispozičních a konstrukčních řešení, jsou určena pouze pro projekt Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni - ETAPA 1, k.ú. Opavské Předměstí. Kopírovat a archivovat dokumentaci nesmí jiné subjekty, než které jsou uvedeny v rozdělovníku dokumentace. Pokud dojde k porušení této povinnosti a ustanovení, bude zhotovitel dokumentace požadovat náhradu vzniklé škody.

0,000 = úroveň podlahy 1.NP

BLÁŽEK
PROJEKT

PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BLÁŽEK PROJEKT s.r.o.
www.blazekprojekt.com, info@blazekprojekt.com, tel: 730 412 414, mob: +420 774 721 120

NAZEV STAVBY: **Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni - ETAPA 1**

OBJEKT: Budova A1

ČÁST: Výkresová část

INVESTOR: Město Krnov, IČO: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov

PARCELA: 1365/1, 1365/3, 1368/16

ZODPOVĚDNÝ PR.: Ing. Petr Blážek, MBA

KONTROLOVAL: Ing. Petr Blážek, MBA

VYPRACOVAL: Ing. Petr Válek

VYPRACOVAL: Bc. Martin Jasek

OBEC: Krnov

K.Ú.: Opavské Předměstí

STUPEŇ: DPS

tel.: +420 774 721 120

tel.: +420 774 721 120

tel.: +420 702 233 209

tel.: +420 606 095 422

email: blazek@blazekprojekt.com

email: blazek@blazekprojekt.com

email: valsek@blazekprojekt.com

email: jasek@blazekprojekt.com

DATUM: 5/2025

FORMAT: 597x690 mm

ZAKÁZKA Č.: 322025

AUTORIZACE: IP00 1103714

NAZEV VÝKRESU: **Půdorys 1NP - vytápění**

MĚŘÍTKO: 1:75

VÝKRES Č.: **D.1.2.4.2.1**

Příloha č. 8 dle 131/2024 sb. v platném znění D.1.2.4.2.

datum publikace: 18.09.2025