



LEGENDA:

- NOVÝ ROZVADĚČ
DODÁVKA 1.ETAPY
- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
NEJÍ ŘEŠENO TOUTO PD!
- KABELY PRO BĚŽNÉ ROZVODY
- KABELY S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU
- STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ
NEJÍ ŘEŠENO TOUTO PD!

- V rámci 1. etapy bude provedeno:
- výměna hlavních rozvaděčů
 - nové přívody do patrových rozvaděčů
 - v rámci 2-3.NP budou nové kabelové přívody připojené na stávající rozvaděče (TN-C)
 - v rámci 1.NP budou nové kabelové přívody připojené na nové rozvaděče (TN-S)

NÁZEV STAVBY:

Stavební úpravy Základní školy Krnov,
Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni

Stavební objekt:

D.1.2.5 TPS - Silnoprúd

MĚŘÍTKO: -	INVESTOR:	Město Krnov, Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		REVIZE:
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Zbranek		00
DATUM: 03/2025	VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Křemen		ČÍSLO PARÉ:
	CAD FILE:	D.1.2.5_60-61_00_Schéma napájení a pospojování.dwg		
STUPEŇ	NÁZEV VÝKRESU		Č.ZAKÁZKY	Č.VÝKRESU
DPS	SCHÉMA NAPÁJENÍ - A		202501	D.1.2.5_60