

LEGENDA SVÍTIDEL

A LED panel 1195x295x15, IP40, UGR<19, mikroprizma, 35W, 4500lm, min. 3800K

LEGENDA

- svítidlo nástěnné IP44
- PIR svítidlo vybaveno pohybovým čidlem
- nouzové svítidlo protipanické, bat. zdroj 60 min.
- přepínač dvojitý střídavý – ř.6+6
- zásuvka 230V/16A
- volné vyvedení kabelu 230V nad 10A
- volné vyvedení kabelu 230V do 10A
- zásuvka 2xRJ45 cat. 6
- xNH x-násobný rámeček horizontální
- doplňkové/hlavní ochranné pospojování
- rozvaděč silnoproudý

POZNÁMKY:

- Umístění koncových prvků (zásuvek, vypínačů apod.) koordinovat na stavbě dle upřesnění umístění zařizovacích předmětů a požadavku investora.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:


Rozvodné soustavy:




– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Světelné okruhy a zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

ROZSAH DOKUMENTACE DSP

Dokumentace pro společné povolení slouží pouze pro účely stavebního řízení. Není svým rozsahem a podrobností určena pro provádění stavby.



AKCE		ČOV Krnov - nástavba dispečinku				
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK	
MÍSTO					PARE	
INVESTOR						
ČÁST		D.1.4.4	DATUM	06/2024	ZAKÁZKA	2024/17
			STUPEŇ	DSP	FORMÁT	3xA4
					MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST		SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA		Elektroinstalace - 2.NP				D.1.4.4-3

Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz