






LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	Účel místnosti	Plocha
001	Sklep 1	14,17
002	Sklep 2	14,68
003	Sklep 3	9,45
004	Sklep 4	10,66
005	Chodba	9,70
006	Schodiště	9,38
007	Instalační kanál	
008	Instalační kanál	

LEGENDA

-  svítidlo nástěnné IP44 – výměna
-  spínač jednopólový – ř.1 IP44 – výměna
-  krabice nástěnná IP65 – zachovat


POZNÁMKY:




- Elektroinstalční krabice otevřít, vyčistit, očištění kabeláže a vodičů, výměna svorek
- Kabeláže a trubky zachovat, vyčistit
- Svítlidla a spínače demontovat a instalovat nové

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



AKCE	Živel 1 MŠ Pramínek ul. Hlubčická - obnova po povodni 09/2024				 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI							
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK								
MÍSTO					Hlubčická 398/89, 79401 Krnov							
INVESTOR					Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01, IČ: 00296139							
ČÁST	D.1.4	DATUM	06/2025	ZAKÁZKA	2025/87	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	1:100	
ČÁST PŘÍLOHA										SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Elektroinstalace - 1.PP		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4-2

Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz