

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (1)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle § 56 a násl. zákona ve lhůtách dle § 54 zákona a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Rekonstrukce budovy základní školy Žižkova po povodni - 1. Etapa – budova A1**

Údaje o zadavateli a zastupující osobě

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Zadavatel: | Město Krnov |
| Sídlo: | Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |
| IČO: | 002 96 139 |
| oprávněná osoba: | Ing. Tomáš Hradil, starosta |
| profil zadavatele: | http://zakazky.krnov.cz |
| 2. Pověřená osoba: | RECTE.CZ, s.r.o. |
| Sídlo: | Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava |
| IČO: | 619 72 690 |
| kontakt, telefon, e-mail: | Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz |

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Rekonstrukce budovy základní školy Žižkova po povodni - 1. Etapa – budova A1** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku zveřejněním oznámení ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 10. 2025 pod evidenčním číslem zakázky Z2025-054904. Téhož dne pak zveřejnil úplné znění zadávacích podmínek na svém profilu uvedeného shora. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

V položkovém soupisu prací R-02 - Nové konstrukce, díl 63, položka č. 54 je uveden příplatek za každých 5 mm tloušťky litého cementového potěru. V součtu s položkou č. 53 se tedy jedná o celkovou tloušťku 55 mm. Toto ovšem odpovídá pouze pro skladbu podlahy F01 (keramická dlažba). U podlah F02 (PVC) a F03 (epoxidová stěrka) chybí dopočítat ve výkazu výměr další vrstvu 5 mm, abychom dosáhli požadované tloušťky 61 mm, bez započtení navazujících samonivelačních stěrek.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Příplatek za tloušťku vrstvy byl ve výkaze výměr upraven. Výkaz výměr tvoří přílohu toho vysvětlení.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_2:

V položkovém soupisu prací R-02 - Nové konstrukce, díl 416, položka č. 31 je uveden akustický SDK podhled, avšak v PD je řešen minerální kazetový podhled ozn. C01. Která varianta platí?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Platí podhled z PD, položka byla upravena za kazetový minerální podhled.

V Ostravě dne: 21. 10. 2025

Jana Kobělušová
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele