

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (2)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle § 56 a násl. zákona ve lhůtách dle § 54 zákona a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Rekonstrukce budovy základní školy Žižkova po povodni - 1. Etapa – budova A1**

Údaje o zadavateli a zastupující osobě

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Zadavatel: | Město Krnov |
| Sídlo: | Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |
| IČO: | 002 96 139 |
| oprávněná osoba: | Ing. Tomáš Hradil, starosta |
| profil zadavatele: | http://zakazky.krnov.cz |
| 2. Pověřená osoba: | RECTE.CZ, s.r.o. |
| Sídlo: | Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava |
| IČO: | 619 72 690 |
| kontakt, telefon, e-mail: | Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz |

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Rekonstrukce budovy základní školy Žižkova po povodni - 1. Etapa – budova A1** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku zveřejněním oznámení ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 10. 2025 pod evidenčním číslem zakázky Z2025-054904. Téhož dne pak zveřejnil úplné znění zadávacích podmínek na svém profilu uvedeného shora. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

U dotazu č. 1 zodpovězeného dne 21.10.2025 týkajícího se příplatku za další vrstvu litého cementového potěru asi došlo k nepochopení podstaty věci.

Ve výkazu výměr by měla být plocha u skladeb F02 a F03 násobena 2x pro dosažení alespoň celkové tloušťky 60 mm (50+5+5), která již skoro odpovídá požadované hodnotě 61 mm (67-6 u F02, resp. 70-9 u F03). Podkladní potěr pod PVC podlahou a epoxidovou stěrkou má navrženou o 6 mm silnější vrstvu než pod keramickou dlažbou, aby se dorovnalý výškové úrovně jednotlivých typů podlahových krytin.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Chybně sečtené tloušťky skladeb. Příplatková položka za skladbu F02 + F03 je nyní vynásobena 2x. Aktualizovaný výkaz výměr tvoří přílohu toho vysvětlení.

V Ostravě dne: 23. 10. 2025

Jana Kobělušová
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

příloha – výkaz výměr